

Vedr. – høyde gulv nytt lager

Vi har kontrollert høyder på plassen, og ser at kommunikasjon mellom stikker og tegner har vært noe mangelfull.

Tegner har lagt terrengnivå som gulvnivå. I tillegg har vel kontroll av tegning ikke vært bra nok før utsendelse....

Vedlagt ny skisse hvor det fremkommer korrekt høyde på eksisterende og planlagt høyde for nytt lager.

Med hilsen
Rædergård Entreprenør AS

Stig Hyllmark

Fra: Sørensen Kristin Syrstadeng [mailto:KristinSyrstadeng.Sorensen@bjugn.kommune.no]

Sendt: 29. august 2013 09:55

Til: Stig Hyllmark

Emne: gnr. 25 bnr. 113 foreløpig svar nr. 2

vedr. Byggvaren Bjugn.

Vi ber dere se på planlagt høydeplassering i forhold til bestemmelse om høyde i kommuneplanens arealdel og i gjeldende reguleringsplan. I forhold til disse bestemmelsene har dere prosjektert plassering 10 cm for lavt. Dersom dette opprettholdes må dere søke om disp. fra disse bestemmelsene.

KSSørensen
saksbehandler
Bjugn kommune