

Jan otto Kråkvik

Heimstadveien 6
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

18977/2013/15/070/TROLAN

Dato


06.09.2013

FORELØPIG SVAR - OPPFØRING AV STØTTEMUR

Vi viser til din søknad om oppføring av støttemur på gnr. 15, bnr. 70, mottatt her 30.08.2013.

Søknaden er mangelfull og kan ikke vurderes før vi har mottatt målsatt og målbar dokumentasjon som på en fullverdig måte viser plassering i høyde og plan. Vi må minimum motta ett terrengsnitt nord/sør der boligen er med, og ett vest/øst som viser muren i lengderetning. Terrengsnittene må vise nåværende terreng, fremtidig terreng og tiltakets silhuett. Snittene må tegnes inn i en situasjonsplan.

Ved planlegging av muren må det tas hensyn til at det er planlagt en vei sør for tomta. Se utsnitt av plankart til høyre. Muren må ikke være til ulempe for framtidig veibygging. Gjør oppmerksom på at byggegrense i forhold til senter vei i reguleringsplanen er satt til 8 meter, dvs. 5 meter fra kant vei.



Dersom du/dere har spørsmål om søknaden, eller saksbehandlingen, ber vi deg/dere ta kontakt.

Med hilsen

Trond Langseth
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.