

OK. Da legger vi det til grunn i forb med behandlingen!

Mvh, Trond L

---

**Fra:** Atle Johnsen [mailto:atle@fosenhus.no]  
**Sendt:** 9. september 2013 10:27  
**Til:** Langseth Trond  
**Emne:** SV: Foreløpig svar ang. søknad om tiltak på 15/80

Det vil bli en høyde på 20 cm fra planert terreng til ferdig gulv.

Med hilsen



*Atle Johnsen*

Salg/ tegning

**Fosenhus as**  
N-7160 Bjugn- Norway  
Tel: (+47) 72527000  
Fax (+47) 72527009  
Mobil: 97512950  
[www.fosenhus.no](http://www.fosenhus.no)  
[atle@fosenhus.no](mailto:atle@fosenhus.no)

---

**Fra:** Langseth Trond [mailto:Trond.Langseth@bjugn.kommune.no]  
**Sendt:** 9. september 2013 10:19  
**Til:** Atle Johnsen  
**Emne:** SV: Foreløpig svar ang. søknad om tiltak på 15/80

Hei!

Når det gjelder beregning av mønehøyde, må vi forholde oss til definisjonen i TEK10, § 6-2:



Høyden fra ferdig gulv til mønet er 7,2 meter. Da er spørsmålet om høyden fra ferdig planert terreng opp til ferdig gulv er max 0,3 meter. Hvis ikke, må også dette (i tillegg til takvinkel) behandles i henhold til dispensasjonsbestemmelsene.

Vi aksepterer revidert lengdeprofil. Dersom vi får gode lengdeprofiler, der også nabohus og nærliggende landskapselementer er inntegnet med høyder etc. vil det lette vår behandling, og generelt føre til en raskere behandling.

Med hilsen  
**Trond Langseth**  
Bjugn kommune  
T: 72 51 95 70

---

**Fra:** Atle Johnsen [<mailto:atle@fosenhus.no>]  
**Sendt:** 9. september 2013 09:50  
**Til:** Langseth Trond  
**Kopi:** Håvard Sundseth  
**Emne:** SV: Foreløpig svar ang. søknad om tiltak på 15/80

Hei Trond.

I denne saken er det ikke snakk om dispensasjon ift. mønehøyde, slik det er informert om i søknaden. Det er kun disp.sak ift. takvinkel.

Når du tar de oppgitte kotehøyder for gulv og mønehøyde kommer man frem til høyde 7,2mtr i mønehøyde.  
Dette er innfor bestemmelsene iht 2 etg. hus i reguleringsbestemmelsene, som har maks mønehøyde 7,5mtr.

Snittegning A er oppdatert ift terrenklinje.

Anser ellers de snittegninger som foreligger som tilstrekkelig, for å gjennomføre saksbehandlingen.

Med hilsen



*Atle Johnsen*

Salg/ tegning

**Fosenhus as**  
N-7160 Bjugn- Norway  
Tel: (+47) 72527000  
Fax (+47) 72527009  
Mobil: 97512950  
[www.fosenhus.no](http://www.fosenhus.no)  
[atle@fosenhus.no](mailto:atle@fosenhus.no)

---

**Fra:** Langseth Trond [<mailto:Trond.Langseth@bjugn.kommune.no>]  
**Sendt:** 9. september 2013 08:20  
**Til:** Atle Johnsen  
**Emne:** Foreløpig svar ang. søknad om tiltak på 15/80

Se vedlegg.

Mvh, Trond Langseth