

Jan Otto Kråkvik

Heimstadveien 6
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

24037/2013/15/070/TROLAN

Dato

14.11.2013

SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR BYGGING AV MUR - FORELØPIG SVAR

Viser til søknad om ferdigattest i forbindelse med oppsetting av steinmur.

Muren kan ikke ferdiggodkjennes før vilkårene i vedtaket er oppfylt. Vi tenker her spesielt på følgende vilkår:

Muren må sikres med gjerde eller lignende der muren er høyere enn 0,6 meter over eksisterende terreng.

Dette vil gjelde hele murens lengde.

Med hilsen

Trond Langseth
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.