

Arealbruk

Morten Berg

7165 Oksvoll

Deres ref.

Vår ref.  
6875/2007/K24/KRISTA

Dato  
02.04.2007

## MORTEN BERG - UTSLIPP FRA 6 BOLIGER

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

<b>Saksnr.:</b>	2007/1254	<b>Ansvarlig søker:</b>	Bjørn Norset
<b>Eiendom:</b>	Gnr. /bnr.	<b>Tiltakshaver:</b>	Morten Berg
<b>Vedtaks nr.:</b>	07/35	<b>Søknadsdato:</b>	02/04/07
<b>Saksbehandler:</b>	Kristin Standahl	<b>Komplett dato:</b>	

### Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra 6 boliger på eiendommen gnr. 10, bnr. 17 på Nes. Utslipptet er planlagt ført via slamavskiller og til infiltrasjon, anlegget er planlagt bygget i hht forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg kap 5 og Va. Miljøblad nr. 59.

Infiltrasjonsdelen av anlegget er planlagt lagt på gnr. 10. bnr. 16, og grunneieren har gitt tillatelse til dette.

Det søkes om ansvarsrett for Bjørn Norset både som ansvarlig søker, for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

### Vurdering:

Det er foretatt befaring og sikteprøve fra anleggsstedet, og resultatet viser at grunnen er meget godt egnet for infiltrasjon.

I følge forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, 1992, vil seks boliger kreve et våtvolum for slamavskillere på min. 15,5 m<sup>3</sup> med tømning annet hvert år. Dette er en ugunstig størrelse i forhold til tømning, og vi anbefaler derfor en mindre slamavskiller med tømning hvert år.

Bjørn Norset har sentral godkjenning for utførelse og kontroll av utførelse. Vi finner også å kunne tildele Bjørn Norset lokal godkjenning for ansvarsrett som ansvarlig søker samt for prosjektering og kontroll av prosjektering.



Postadresse Rådhuset  
7160 Bjugn  
Besøksadresse Alf Nebbs gt. 2

Telefon 72519500  
Telefaks 72519501  
E-post postmottak@bjugn.kommune.no  
Internett www.bjugn.kommune.no  
Bankinfo 47050600075

## Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra boliger på grunneiendommen gnr. 10, bnr. 17 via slamavskiller og til infiltrasjon på eiendommen gnr. 10, bnr. 16. Det vises til søknad om utslipp mottatt 2/4/2007.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Bjørn Norset tillatelse til tiltak, infiltrasjonsanlegg, på eiendommen gnr. 10, bnr. 16 og 17. Det vises til søknad mottatt 02.04.2007, med vedlegg.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 gis Bjørn Norset lokal godkjenning for ansvarsrett og tildeles ansvarsrett både som ansvarlig søker, for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til infiltrasjon skal den passere en 3-delt slamavskiller med slagvolum min 9,5 m<sup>3</sup>.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Slamavskiller skal tømmes hvert år.
4. Infiltrasjonsgrøften skal ha en lengde på totalt 300 meter, og hver enkelt grøftelende skal ligge innenfor 13 - 25 meter.
5. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for infiltrasjonsanlegg i kap. 5 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992. I tillegg skal prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljøblad 59 "lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.
6. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jmfør plan- og bygningsloven § 99.
7. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.  
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.  
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.  
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.  
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

**Merknad:**

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven  
leder

Kristin Standahl  
miljøvernkonsulent

Kopi til:  
Bjørn Norset

7130 Brekstad