

Arealbruk

Fosenhus AS

7160 Bjugn

Deres ref.

Vår ref.  
7493/2007/22/023/KJEVIN

Dato  
12.04.2007

### STEINAR NILSEN - SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE

Det vises til mottatt søknad om oppføring av garasje på eiendommen gnr. 22, bnr. 23. Vi kan ikke se at det går fram av søknad, med vedlagte tegninger, at § 7-24 i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, er tilfredsstilt. Fra veiledningen til forskriften går det fram at garasje med bruttoareal over 50 m<sup>2</sup> til og med 400 m<sup>2</sup>, må være skilt fra resten av bygningen med bygningsdeler med brannmotstand EI 60/D-s, d0, eller bedre. Vi ber om å få oppdaterte tegninger, eller en redegjørelse for hvordan kravet er tenkt tilfredsstilt.

Saken legges i bero hos oss inntil ovennevnte er ordnet.

Med hilsen

Kjell Vingen  
saksbehandler

Kopi:  
Steinar Nilsen