

Arealbruk

Kristin Stallvik

Johan Falkbergets veg 4e
7021 Trondheim

Deres ref.

Vår ref.
17753/2007/37/030/KRISTA

Dato
31.08.2007

KRISTIN STALLVIK - UTSLIPP FRA FRITIDSBOLIG

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

Saksnr.:	2007/2613	Ansvarlig søker:	Kristin Stallvik
Eiendom:	Gnr. /bnr.	Tiltakshaver:	
Vedtak nr.:	07/117	Søknadsdato:	03/08/07
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplettdato:	17/08/07

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra eiendommen gnr. 37, bnr. 30 i Stallvika. Eiendommen er en fritidseiendom. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og til sjøen. Det søkes også om utslipp fra naboeiendommen, gnr 37, bnr 53, og det er planlagt felles utslippsledning fra disse to eiendommene.

Det søkes om ansvarsrett for Fosen VVS både som ansvarlig søker, for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse kontroll av utførelse.

Vurdering:

Saken er kurant og bør kunne godkjennes. Fosen VVS har sentral godkjenning for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra fritidsbolig på eiendommen gnr. 37, bnr. 30 via slamavskiller og til sjøen. Det vises til søknad om utslipp mottatt 03/08/2007.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Fosen VVS tillatelse til tiltak, utslipp til sjø, på eiendommen gnr. 37, bnr. 30. Det vises til søknad med vedlegg mottatt 17.08.07.



Postadresse	Rådhuset 7160 Bjugn	Telefon	72519500
Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	Telefaks	72519501
		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Internett	www.bjugn.kommune.no
		Bank giro	47050600075

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Fosen VVS ansvarsrett både som ansvarlig søker, for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sjøen skal den minimum passere en 2-delt slamavskiller med slagvolum 2 m³.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Utslippsledningen skal føres til en dybde av 10 meter.
4. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.

*Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent