

Arealbruk

Thor Bretting

7140 Opphaug

Deres ref.

Vår ref.
19950/2007/38/002/KRISTA

Dato
01.10.2007

THOR BRETTING - UTSLIPP FRA HYTTE PÅ EIENDOMMEN GNR.38, BNR. 2

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

Saknr.:	2006/5747	Ansvarlig søker:	Sverre Pettersen
Eiendom:	Gnr.32 /bnr. 2	Tiltakshaver:	Thor Bretting
Vedtaks nr.:	07/150	Søknadsdato:	16.11.06
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplett dato:	04.06.07

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra fritidseiendommen gnr. 32, bnr 2 på Gjøлга. Anlegget er planlagt ført via slamavskiller og til sandfilter. Utløpet er planlagt ført til elva Luna som renner ut i Litj-Gjøлга.

Sverre Pettersen står som ansvarlig for hele prosjektet

Vurdering:

Saken er kurant og kan godkjennes.

Sverre Pettersen har sentral godkjenning for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Vedtaks:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra fritidseiendom gnr. 32, bnr. 2 via slamavskiller og til infiltrasjon i sandfilter. Det vises til søknad om utslipp mottatt 16.11.06 og supplerings søknad mottatt 04.06.07.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Sverre Pettersen tillatelse til tiltak,



Postadresse Rådhuset
7160 Bjugn
Besøksadresse Alf Nebbs gt. 2

Telefon 72519500
Telefaks 72519501
E-post postmottak@bjugn.kommune.no
Internett www.bjugn.kommune.no
Bankinfo 47050600075

sandfilteranlegg, på eiendommen gnr. 32, bnr. 2.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Sverre Pettersen ansvarsrett både som ansvarlig søker, for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til sandfilteranlegg skal den passere en 2-delt slamavskiller med slagvolum min 2 m³.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Sandfiltergrøften skal ha en lengde på totalt 15 meter.
4. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kap. 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992.
5. Det skal oppføres en inspeksjonskum for anlegget.
6. Avløpet skal føres ut til Luna.
7. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontroll dokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder