

Arealbruk

Karl Nysæther

Flintv. 3
7500 Stjørdal

Deres ref.

Vår ref.
21343/2007/38/056/KRISTA

Dato
19.10.2007

KARL NYSÆTHER - SØKNAD OM UTSLIPP

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

Saksnr.:	2007/3415	Ansvarlig søker:
Eiendom:	Gnr. /bnr.	Tiltakshaver:
Vedtaks nr.:	07/175	Søknadsdato:
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplett dato:

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om tillatelse til utslipp av gråvann fra fritidseiendommen gnr. 38, bnr. 56 på Gjølga. Eiendommen har hatt innlagt vann siden 1950, og utslippet har gått urensert til stedege løsmasser. Det er benyttet utedo på eiendommen. I forbindelse med planlagt restaurering ønsker en å oppdatere avløpet. Det er planlagt toalett med elektrisk forbrenning og gråvannet er planlagt ført via en gråvannrensener og deretter til infiltrasjon i stedege masser.

Vurdering:

Ved riktig bruk og drift av gråvannrensener vil denne fungere godt i forholdt til rensing av gråvann, spesielt hvis en i tillegg infiltrere avløpet i grunnen. For best effekt av rensingen må spredningen og doseringen av vannet være riktig. Små mengder vann over tid er det beste. Dette kan løses ved å montere en dyse i slamavskilleren, evt i annen oppsamlingsenhet. Denne styres av en vippe og timer som gir små doser og små støt.

For å forhindre gjentetting av filteret, bør avløpsvannet gå via en slamavskiller, evt en annen form for utskilling av større partikler, før det renses i gråvannrenseneren.

Vedtaks:

Bjugn kommune v/rådmannen gir med hjemmel i forurensingslovens §§ 9 og 11 tillatelse til å anlegge et avløp for gråvann fra fritidsboligen gnr. 38, bnr. 56. Det vises til søknad datert 16.10.2007.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

1. Før gråvannet føres til infiltrasjon skal det passere en gråvannrensener.



Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500
	7160 Bjugn	Telefaks	72519501
Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Internett	www.bjugn.kommune.no
		Bank giro	4705060005

2. Det må installeres en enhet som forhindrer at større partikler fra gråvannet passerer gråvannsrenseren.
3. Spredning og dosering av avløpsvannet over gråvannsrenseren må ordnes slik at en får optimal renseeffekt.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.

Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet. Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.

Merknad:

Ansvarlig søker skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent