

Arealbruk

Kjell Otto Eide

Eggkleiva  
7355 Eggkleiva

Deres ref.

Vår ref.  
2006/240/33/167/KJEVIN

Dato  
16.11.2007

## KJELL OTTO EIDE - SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

Vi viser til mottatt søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 33, bnr. 167. Senest er mottatt søknad om ansvarsretter for Kjell Otto Eide, som selvbygger.

Vi har nå sett på saken, og ser at det fortsatt er noen mangler før byggesaken kan behandles. Den 18.12.2001 ble det gitt godkjenning for anleggelse av bio-do på eiendommen, samtidig som spillvann føres til eksisterende infiltrasjonsanlegg. Eksisterende infiltrasjonsanlegg er ikke dimensjonert for avløp fra vannklosett.

Av byggesøknaden går det fram at det skal installeres vannklosett. Før byggesaken kan behandles må det være gitt utslippstillatelse, eller som et minimum at det er avklart at det er mulig å finne en løsning for forskriftsmessig utslipp. Før det blir gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må utslippstillatelse og vilkår for utslippstillatelsen være tilfredsstillt.

Den 10.10.2005 har vi mottatt søknad om utslippstillatelse med installering av vannklosett på denne eiendommen. Beklageligvis har denne søknaden blitt liggende uten videre oppfølging hos oss. Uansett er søknaden om utslippstillatelse ufullstendig, og vi må ha en del utfyllende opplysninger før denne kan behandles. Hos oss er det Kristin Standal som er saksbehandler for utslippssaker, og eventuelle spørsmål bes rettet til henne. For øvrig vises til vedlagt notat og aktuelle skjema for utslippssaken.

Med hilsen

Bjørnar Groven  
leder

Kjell Vingen  
saksbehandler

Kopi til:

Adv. Olav Kuvås    Postboks 746 Sentrum    7407    Trondheim