

Arealbruk

Ole Morten Humstad

7168 Lysøysundet

Deres ref.

Vår ref.  
23242/2007/71/161/KRISTA

Dato  
19.11.2007

## **OLE MORTEN HUMSTAD - SØKNAD OM UTSLIPP PÅ EIENDOMMEN GNR. 71, BNR. 161**

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

<b>Saksnr.:</b>	2007/2830	<b>Ansvarlig søker:</b>	Oddmund Groven
<b>Eiendom:</b>	Gnr. /bnr.	<b>Tiltakshaver:</b>	Ole Morten Humstad
<b>Vedtaks nr.:</b>	07/188	<b>Søknadsdato:</b>	13.11.07
<b>Saksbehandler:</b>	Kristin Standahl	<b>Komplett dato:</b>	14.11.07

### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Det søkes om utslippstillatelse fra eiendommen gnr. 71, bnr. 161 på Lysøya. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og til infiltrasjon i stedege løsmasser. Anlegget er planlagt bygget i hht Va. Miljøblad nr. 48 og 59.

Infiltrasjonsdelen av anlegget er planlagt lagt på gnr. 71. bnr. 85, og tiltakshaver har tinglyst rett til å etablere avløp på denne eiendommen.

Det søkes om ansvarsrett for Oddmund Groven som ansvarlig søker og for utførelse og kontroll av utførelse. Det søkes om ansvarsrett for Sverre Pettersen AS som ansvarlig prosjekterende og kontroll av prosjekterende.

### **Vurdering:**

Det er foretatt sikteprøve fra anleggsstedet, og resultatet viser at vanlig infiltrasjon kan bygges.

Sverre Pettersen har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll av prosjektering. Oddmund Groven har sentral godkjenning for utførelse og kontroll av utførelse.



---

Postadresse	Rådhuset	Telefon	72519500
	7160 Bjugn	Telefaks	72519501
Besøksadresse	Alf Nebbs gt. 2	E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Internett	www.bjugn.kommune.no
		Bankinfo	47050600075

## Vedtak:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra bolig på gnr. 71, bnr. 161 via slamavskiller og til infiltrasjon på eiendommen gnr. 71, bnr. 85. Det vises til søknad om utslipp datert 13.11.07

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis tillatelse til tiltak, infiltrasjonsanlegg, på eiendommen gnr. 71, bnr. 161. Det vises til søknad mottatt 13.11.2007, med vedlegg.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Oddmund Groven ansvarsretten som ansvarlig søker, utførelse og kontroll av utførelser.

Med hjemmel i samme forskrift tildeles Sverre Pettersen as ansvarsretten for prosjektering og kontroll av prosjektering

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til infiltrasjon skal den passere en 3-delt slamavskiller med slagvolum min 4 m<sup>3</sup>.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn. Høydeforskjellen mellom oppstillingsplass og slamavskiller må være maks 3 meter.
3. Infiltrasjonsgrøften skal ha en lengde på totalt 50 meter, og hver enkelt grøftelende skal ligge innenfor 13 - 25 meter.
4. Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med VA/Miljøblad 59 "lukkede infiltrasjonsanlegg" når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.
5. Tiltaket må ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, jamfør plan- og bygningsloven § 99.
6. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.  
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.  
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.  
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.  
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

**Merknad:**

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven  
leder

Kristin Standahl  
miljøvernkonsulent