



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Hovedutvalg næring og drift - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Bjørnar Groven

Kjempe - Søknad om utslippstillatelse

Vedlegg:

1. Avløpsplan datert 15.12.2005
2. Forslag til utslippstillatelse datert 05.04.2006
3. Terje Wold, nabo, uttalelse datert 17.03.2006

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunen må gi utslippstillatelse til avløp fra bebyggelsen i området som dekkes av reguleringsplan for Kjempe.

Avløpet er planlagt ført til to avløpssystemer og ut i sjøen. Et av disse systemene er en eksisterende fellesledning i Bjørndalen.

Det er flere felles slamavskillere.

Vurdering:

Hovedløsningene er naturlige og vil enkelt kunne føres ut til nødvendig dyp i sjøen.

Vestre avløp er tenkt ført inn på en eksisterende fellesledning i Bjørndalen. Denne ledningen har ikke den kvaliteten som kreves for en spillvannsledning og den vil også være dyr å føre ut på tilstrekkelig dyp. Vestre avløp må derfor utføres som en separat spillvannsledning helt ut i sjøen.

I øst kan og bør de to avløpene samles til et felles avløp. Dette vil også være mest hensiktsmessig i forhold til godkjent reguleringsplan. Avløpsledningen må føres utenom småbåthavna for å unngå skader og ulemper knyttet til bruken av havna og for å begrense risikoen for skade på ledningen.

Det er ikke vesentlige konflikter i forbindelse med utslippet i sjøen.

Oppsummering:

Hovedutvalgslederens innstilling:

Hovedutvalg for næring og drift som fast utvalg for plansaker gir med hjemmel i forurensingslovens § 11, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg §4, jfr. forskrift om saksbehandling etter forurensingsloven og delegert myndighet, tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bebyggelse innefor reguleringsplan for Kjempe og tilstøtende bebyggelse på følgende vilkår:

1. Avløpsplanen tilpasses godkjent reguleringsplan.
2. Avløpet skal passere slamavskillere som er dimensjonert etter retningslinjer utarbeidet av kommunen.
3. Slamavskillere skal ha akseptabel adkomst for tømning med slamtømmebil.
4. Utslippet skal føres i tett ledning til sjøen på -10 meters dyp (NGO).
5. All bebyggelse innefor planområdet samt bebyggelse umiddelbart utenfor planområdet som naturlig kan tilknyttes hele eller deler av avløpsanlegget, skal gis tillatelse til å benytte dette avløpsnettet. For slik tillatelse kan det kreves refusjon for utgifter og forøvrig gis rettigheter og plikter i henhold til Forurensingslovens regler.