

Arealbruk

Leif Anders Øyaas

Blekesmarka 19
7224 Melhus

Deres ref.

Vår ref.
11494/2008/03/048/KRISTA

Dato
05.06.2008

LEIF ANDREAS ØYAAS - SØKNAD OM UTSLIPP

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf kap. IV pkt. 5 i delegasjonsreglementet vedtatt 11.09.01, og videre til etatsjef for næring og drift i dokument datert 17.09.01.

Saksnr.:	2008/1452	Ansvarlig søker:	Harald Værnes as
Eiendom:	Gnr.3 /bnr.48	Tiltakshaver:	Leif A. Øyaas
Vedtaks nr.:	08/86	Søknadsdato:	05/05/2008
Saksbehandler:	Kristin Standahl	Komplettdato:	28/05/2008

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om utslippstillatelse fra eiendommen gnr. 3, bnr. 48 Val. Eiendommen er en fritidsbolig. Utslipet er planlagt ført via slamavskiller og pumpeledning til eksisterende avløpsanlegg som har sitt utløp i Knarvika.

Ansvarlig søker for tiltaket er Harald Værnes as. Det søkes om ansvarsrett for Harald Værnes as for prosjektering og kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse.

Vurdering:

Saken er kurant og kan godkjennes. Harald Værnes as har sentral godkjenning som prosjekterende, kontroll av prosjekterende, utførende og kontroll av utførende.

Vedtaks:

Bjugn kommune v/Rådmannen gir med hjemmel i forurensningslovens § 9 og 11 tillatelse til å føre kloakk fra eiendommen gnr. 3, bnr. 48 via slamavskiller og til sjøen. Det vises til søknad om utslipp datert 05/05/2008.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Harald Værnes as tillatelse til tiltak, utslipp til sjø, på eiendommen gnr. 3, bnr. 48. Det vises til søknad med vedlegg datert 28/05/2008.

Med hjemmel i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 16 tildeles Harald Værnes as ansvarsrett for prosjektering, kontroll av prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse. Harald Værnes as gis med hjemmel i samme paragraf ansvarsrett som ansvarlig søker.



Postadresse Rådhuset
7160 Bjugn
Besøksadresse Alf Nebbs gt. 2

Telefon 72519500
Telefaks 72519501
E-post postmottak@bjugn.kommune.no
Internett www.bjugn.kommune.no
Bankinfo 47050600075

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:

1. Før kloakken føres til eksisterende privat utslippsledning skal den minimum passere en 2-delt slamavskiller med våtvolum 2 m³.
2. Slamavskiller må ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.
3. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jmfør plan- og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.

Denne tillatelsen sammen med godkjente tegninger og kontrolldokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen.

*Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningsloven §27.
Vedtaket kan påklages, jf forvaltningsloven § 28 og forurensningslovens §85.
Klagefristen er tre uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet og angi vedtaket det klages over, grunner som anføres for klagen og angi den eller de endringer som ønskes.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom fram.
Forvaltningsloven §§ 29-32 inneholder blant annet bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.*

Merknad:

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidet blir gjennomført i samsvar med ovenfornevnte vedtak, forurensningsloven, forurensningsforskriften og retningslinjer for behandling og utslipp av kloakkavløp i Bjugn kommune.

Med hilsen

Bjørnar Groven
leder

Kristin Standahl
miljøvernkonsulent

Kopi til:
Harald Værnes AS Skippergt. 7 7042 Trondheim

