

Varsel om endring nummer: 07	
OPPDRAKSGIVER: Ørland Kommune	
PROSJEKT: Soltunet	
ENTREPRENØR:	
Fosenhus AS	
BYGNINGSDEL: VVS	
TEGNING NR.:	REV.:
Sted: Soltunet	DATO: 16.04.2020
BESKRIVELSE AV AVVIK: Flytting av kobling til utekrane.	
ÅRSAK: Eksisterende rør var utenpåliggende på vegg som ble revet.	
Kommentar: 3 timer meisling ny trase. Montering 7 meter 15 pex rør med veggboкс. 1 time montering/tilkobling/tilkoblingsdetaljer. <u>Totalt økt priskonsekvens:</u> vann til utekrane 3815,- ex mva x 1,1 = 4.196 ,- ex mva	
Dato: 16.04.2020 Erik Sundseth	En bestilling ønskes datert, signert og retturnert innen tidsfrist. Dato: _____ Sign.: _____

