

Kommunens saksnr.	Prosjektnr.
-------------------	-------------

Nullstill



Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12

Samsvarserklæringen skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	ØRLAND
	EMIL SCANCHESGT. 4				7160	BJUGN	

Foretak	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Brannteknisk Consult as	960436466

Ansvarsrett erklært dato		Arbeidet innen ansvars- området er avsluttet	☐ Ja	☐ Nei
-----------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------

Ansvarsområde	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)
	PRO KLASSE 1
	Beskrivelse av ansvarsområde
	BRANNKONSEPT

Ansvarlig for prosjektering:	
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:	
☐ Rammetillatelse	☐ Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse
☒ Midlertidig brukstillatelse	☐ Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:	
☒ Midlertidig brukstillatelse	– Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
MANGLENDE FERDIG MINDRE VENTILASJONSROM SOM EGEN BRANNCELLE PÅ MESANIN I MOTSAATT DEL AV BYGNINGEN. DET ER AUTOMATISK BRANNALARMANLEGG I BYGNINGEN SAMT MARKERINGS/LEDELYS	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	
SALGSLOKALET	

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)		
Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk?	☒ Ja	☐ Nei
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:	Dato 050720	Hvis ja, fyll ut informasjonen nedenfor
Type arbeider		
FERDIGSTILLELSE AV VENTILASJONSROM SOM EGEN BRANNCELLE.		

Ferdigattest
☐ Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelser
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.
☒ Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt
☒ Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift		
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Foretakets underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
180620		TORSTEIN FREDRIKSEN