

FOSENHUS AS

Emil Schanches gate 2A
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

13505/2020/25/101/SVEMOR

Dato

18.06.2020

TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL OM BRUK AV RESTAURANT I LOKALER - 25/101

Viser til epost datert 18.06.2020 og mottatte eposter og dokumenter fra Brannteknisk Consult AS vedrørende bruk av den del av lokaler til Samlaget Diner AS.

Arealet for restaurant ble godkjent bruksendret 11.11.1998. Arbeidstilsynet godkjente den gang bruksendringen. Det opplyses at Hyllmark Elektro har i dag testet brannalarmanlegget og funnet dette i orden. Videre opplyses det i samsvarserklæring datert 12.06.2020 at montering av ledelys etc. er utført. Brannteknisk Consult AS har i epost og samsvarserklæring datert 18.06.2020 bekreftet at åpne avvik i brannkonseptet (spjeld i ventilasjonsanlegg) ikke går på bekostning av brannsikkerheten til det arealet som gjelder for restauranten.

Konklusjon

Ut i fra mottatte opplysninger kan ikke kommunen se at det noe som er til hinder for at restauranten kan holdes åpen og kan nå tas i bruk av Samlaget Diner AS. Det er sannsynliggjort at sikkerheten til både ansatte og besøkende til restauranten er nå ivaretatt, selv om øvrige deler av lokalene er under ombygging/bruksendring og ikke godkjent. Kommunens vurdering er gjelder kun arealet til restauranten. Øvrige arealer i lokalene (til MEKK-butikk etc.) er ikke med i vurderingen og må holdes stengt for både publikum og ansatte.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke på noen måte er en form for avklaring ovenfor nødvendige godkjenninger fra andre myndigheter, som f.eks. Mattilsynet etc., som må være på plass for å holde restauranten åpen.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
Leder

Svein Erik Morseth
Saksbehandler

Kopi til:

FOSEN HANDELSLAG AS	Aunekra 10	7160	BJUGN
SAMLAGET DINER AS	Emil Schanches gate 4	7160	BJUGN