

ODDMUND GROVEN AS

Prestdalsveien 323
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

13729/2020/16/60/SVEMOR

Dato

22.06.2020

VEDTAK: UTSLIPPSTILLATELSE FRA BRAKKERIGG - 16/60 OG 16/62

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegeringsreglement.

Saksnr.:	2020/4637	Ansvarlig søker:	Oddmund Groven AS
Eiendom, gnr/bnr:	16/62	Tiltakshaver:	Oddmund Groven AS
Vedtak nr.:	20/283	Søknadsdato:	29.05.2020
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Kompletttdato:	05.06.2020
Bygningstype:	Midlertidig brakkerigg	Antall pe:	5 (tilsvarer 16 heltidsansatte)
Anleggstype:	Tett tank	Produsent:	Vestfold Plastindustri AS
Størrelse:	4 m ³	Tømmefrekvens:	6 ganger / år
Restutslipp:	Ingen	Resipientens kapasitet:	Ikke relevant
Utslippsdybde/sted:	Ikke relevant		

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 05.06.2020 ligger til grunn for behandlingen.

Vedtak utslippstillatelse etter forurensningsloven

Ørland kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann til tett tank for inntil 5 pe fra arbeidsbrakkerigg på eiendommen gnr. 16 bnr. 62. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Tett tank skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
3. Gjentattet utløpsrør skal plasseres lett synlig og må daglig kontrolleres for evt. lekkasje.

4. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
5. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
6. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
7. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
8. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
9. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 40 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
10. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
11. Kommunen skal varsles skriftlig når bruk av den tette tanken opphører og fjernes.

Vedtak byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Ørland kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 16 bnr. 60. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Oddmund Groven AS Org.nr.: 923627804	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Oddmund Groven AS Org.nr.: 923627804		X		
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Oddmund Groven AS Org.nr.: 923627804			X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Vurdering / begrunnelse for vedtaket

Utslippssøknaden gjelder utslipp av sanitært avløpsvann i fra brakkerigg i forbindelse med utbygging og opparbeidelse av infrastruktur av Mebostad B14. Det er plassert en midlertidig brakkerigg til de ansatte i foretaket Oddmund Groven AS som utfører grunn- og terrengarbeidene i forbindelse med Mebostad B14. Fra brakkeriggen føres avløpsvannet til tett tank som står plassert på eiendommen gnr. 16 bnr. 60. Ansvarlig søker og tiltakshaver er Oddmund Groven AS.

Utslippssøknaden er ikke nabovarslet. Kommunen kan ikke se at naboer blir særlig negativt berørt siden det her er snakk om plassering av en midlertidig tett tank, og nabovarsling kan derfor unntas.

Utslipppet er midlertidig og vil gjelde i byggeperioden til rør- og avløpsledninger er tilkoblet offentlig avløpsnett. Utslippsanordningen er til tett tank. Utslipp til tett tank er noe kommunen i utgangspunktet ikke ønsker og kun unntaksvis kan godkjennes. Det er her snakk om midlertidig utslipp til tett tank i forbindelse med byggeperioden for opparbeidelse av infrastrukturen til Mebostad B14. Denne utslippstillatelsen til tett tank er vurdert til å kvalifisere til det som unntaksvis kan godkjennes. Alle fagområder er dekket med erklærte ansvarsretter. Den tette tanken er en vanlig slamavskiller som utløpsrøret er tettet igjen slik at den fungerer som tett tank. Det må settes vilkår om at den gjentattede utløpsrøra må være synlig og plassers slik at den er lett synlig for evt. lekkasje og må kontrolleres daglig. En totalvurdering tilsier at utslippstillatelse og tillatelse til tiltak kan gis.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet.
Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Klage:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Ørland kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må

angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Ørland kommune være behjelpelig med utforming av klage.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes

Ieder

Svein Erik Morseth

byggesaksbehandler

Ørland kommune

Kopi til:

FOSEN RENOVASJON IKS Postboks 55 7101 RISSA

Interne kopimottakere:

Ann Mari Eide Samfunnsutvikling og tekniske tjenester