

Ørland kommune
Plan og forvaltning

7160 BJUGN

Deres referanse:
8795/2018/L42/1627SVMO 20.06.2018
8481/2018/70/108/1627SVMO 15.06.2018

Vår referanse:
Knut Solheim

Dato:
26.06.2020

FRØYDIS MOEN 70/108, Lysøysundet

Det henvises til oversendt brev av 20.06.2018, med melding om vedtak vedrørende søknad om dispensasjon fra TEK10.

TEK10 § 13-2 Ventilasjon i boenhet

Det er gitt avslag grunnet manglende ventilasjonsanlegg.

- Balansert ventilasjonsanlegg ble ferdigstilt av Fosen Ventilasjon i juni 2019, se vedlegg.
- Krav ansees som oppfylt.

TEK10 § 13-5 Radonsperre

Det er gitt avslag for dokumentasjon av tiltak mot radongass.

- Bygningen ble sjekket for radongass over 4 måneder i perioden 17.01.2019 til 28.05.2019. Målingene viste en konsentrasjon på mindre enn 30 Bq/m², se vedlegg.
- Gjeldende krav er 200 Bq/m². Kravet ansees som oppfylt.

TEK10 § 14-1 Energikrav

Det gis ikke dispensasjon for energikrav, da det ikke er dokumentert at bygget overholder krav til de preaksepterte løsninger eller beregnet energiforbruk.

Tidligere korrespondanse og overordnet beregning er likevel godt beskrevet, se også forslag til videre tiltak beskrevet nedenfor.

Det er således kun energikravene som per dato ikke er tilfredsstillende dokumentert, da kommunen ved saksframlegg av 19.06.2018 i oppsummering har godkjent følgende forhold:

- TEK10 § 12-7 Krav til rom og oppholdsarealer (her takhøyder)
- TEK10 § 12-10 Innvendig bod/oppbevaringsarealer



Følgende mener Fosenhus AS nå er tilfredsstillt:

- TEK10 § 12-2 Krav til tilgjengelighet, innvendige dører og ramper mv.

Vann og avløp

Viser til deres 8481/2018/70/108/1627SVMO 15.06.2018, samt epost av 24.06.2020 vedrørende manglende opplysninger for behandling av søknad om utslippstillatelse:

- Det er søkt om utslippstillatelse for personbelastning på 4pe. Tanken på 4 m3 dekker krav på 5pe, se vedlagte spesifikasjon for slamavskiller.
- Anlegget er tilkoplek kommunalt anlegg, og punkt om tillatelse fra privat eier utgår.
- Produktsertifikat og spesifikasjoner for slamavskiller følger vedlagt.
- Revidert gjennomføringsplan med Erklæring om ansvarsrett fra Einar K. Jøssund av 05.03.2020 følger vedlagt. Erklæringen skal ifølge Einar Jøssund være innlevert kommunen i begynnelsen av mars.
- Søknad om utslippstillatelse ble innsendt 27.07.2017. Ber om kommunens fornyede behandling utføres på vedlagte tilleggsopplysninger, og at eventuell ferdigattest for anlegget legges inn i denne søknaden.
- Søknad om sanitærabonnement har vært forespurt, og ligger vedlagt.

Forslag til løsning

Med henvisning til møte med Svein Erik Morseth for kort tid siden, tillater vi oss å fremsette følgende forslag til videre saksbehandling:

Frøydis Moen har siden hun overtok fritidseiendommen høsten 2017 lagt ned betydelige ressurser og omfattende egeninnsats i fritidsboligen som søkes bruksendret til bolig, noe som etter hvert er grundig dokumentert av henne selv, Fosenhus AS og Ørland/Bjugn kommune gjennom omfattende korrespondanse.

Kommunen er derfor kjent med at Frøydis over lang tid har vist stort engasjement og ved egen innsats og ved bruk av innleide håndverkere og foretak har forsøkt å bringe forholdene i orden for å kunne ta bygningen i bruk for seg og familien. Hun har selv om dette er frivillig således støttet opp om kommunenes intensjoner med å legge forholdene til rette for fastboende i kommunen, selv om dette har medført uforholdsmessige store kostnader.



Selv om det ikke er krav til dette i PBL, har hun også brukt betydelige midler på oppgradering av bad og kjøkken og andre installasjoner. Terrasser inklusive rampe for tilgjengelighet er ferdigstilt. Hun har ved dette brukt betydelige midler for å oppgradere boligen til dagens standard, og vi er av den klare oppfatning at hun derfor ikke kan regne med å ta ut noen profitt ved bruksendringen til bolig om bygget hadde vært lagt ut til salg som bolig. Med bakgrunn i sakens natur ligger derfor implisitt at hun ikke har overtatt eiendommen med tanke på å kortsiktig eller langsiktig profitt, og at det derfor ikke kan sannsynliggjøres at Frøydis Moen har hatt eller har som formål å utvikle eiendommen for videresalg. Om ønskelig regner vi med at Frøydis kan fremlegge dokumentasjon på kostander. Vi viser også til rettspraksis på området for hva som kan regnes som betydelige kostnader.


Vi håper at kommunen er enig i vår vurdering, og tar i betraktning for hva som regnes for betydelige kostnader og foreslår derfor at Frøydis Moen gis godkjenning for tiltaket, med senere brukstillatelse for inntil 2 år på følgende vilkår, og at om vilkårene er oppfylt kan søke om ferdigattest dersom:

1. Himling i gammelbyggets krypkjeller merket rødt på vedlagte tegning etterisoleres med 5 cm mineralull og beslås med 12 mm fiberplater (asfalt plater). Dette vil samlet sett gi godt bidrag mot varmetap til krypkjeller, tilsvarende ca. 8 cm mineralull i tillegg til eksisterende isolasjon.
2. Langvegg på 5,57 m merket grønt har i dag 20 cm med isolasjon. Veggens tilleggisoleres med 5 cm mineralull og det monteres 12 mm asfaltplate.
3. 2,9 m del av langvegg merket gult har i dag 15 cm isolasjon. Veggens tilleggisoleres med 10 cm mineralull, og beslås med 12 mm vindsperre av fiber/asfalt plater.
4. Vinduer på vegg i pkt. 3. byttes ut med 3-lags isolerglassruter eller tilsvarende.

Se vedlagte tegning med angivelse av ovennevnte.

Håper dette kan være en vei videre, ta gjerne kontakt om det er noe som mangler av informasjon eller om noe er uklart.

Med vennlig hilsen



FOSENHUS AS

Tlf. 926 12 864 / 72 50 70 00

Epost knut@fosenhus.no

Vedlegg (se oversikt neste side)



- Bekreftelse fra Fosen Ventilasjon AS
- Rapport for måling av radon
- Produktblad og sertifikat for slamavskiller (for søknad om utslippstillatelse)
- Revidert gjennomføringsplan med ansvarsrett for Einar K. Jøssund
- Søknad om sanitærabonnement
- Tegning med forslag til resterende tiltak





Bjugnveien 570
Reitan Næringspark
7160 Bjugn

Frøydis Moen
Rømmesveien 315
7168 Lysøysundet

Deres ref.: F.M.


Vår ref.: 16443

Dato: 05.03.2020

Vedr.: Trettvikveien 33

Med dette bekreftes det at Fosen Ventilasjon AS installert balansert ventilasjonsanlegg i bolighuset ved Trettvikveien 33 i Lysøysundet. Arbeidet ble ferdigstilt i juni 2019.

Med vennlig hilsen
Fosen Ventilasjon AS


Asdís María Brynjólfsson
Ingeniør, prosjektleder

Fosen Ventilasjon AS			
-----------------------------	--	--	--

Postadresse:
Bjugnveien 570
Reitan Næringspark
7160 BJUGN

Besøksadresse:
Bjugnveien 570
7160 Bjugn

Telefon:
73 79 80 80

Mail:
mail@fosenventilasjon.no

Radonmåling med sporfilm

Måleplass

Frødis Moen
Trettvikveien 33
7168 Lysøysund
Norway

Kopimottakere

Mottatt : 2019-06-14

Beregnet: 2019-06-21 08:45:27

Boligdata

Gårdsnummer: 70/108

Bolignummer: -

Seilighetsnummer: -

Boligtype: Enebolig

Fundamenttype: Kryp kjeller

Byggear: 1968

Husholdningsvann: Kommunalt Vann

Ventilasjon: Passiv avtrekk / ventil

Etasje: 1

MÅLTE VERDIER (for mer informasjon, se baksiden)

Detektornr	Betegnelse	Etasje	Bq/m ³	Startdato	Sluttdato	årsmiddel	Anm.
8234369	Stue/Kjøkken	1	<30	2019-01-17 16:05	2019-05-28 22:10	-	26
8234532	Ingrid's rom	1	<30	2019-01-17 16:06	2019-05-28 22:10	-	26
8234546	Frødis' rom	1	<30	2019-01-17 16:07	2019-05-28 22:10	-	26

Anmerkninger:

26. No: Mer enn 20% av måletiden ligger utenfor vintersesongen. Ingen årsmiddelverdi angis.

Radongassnivået i boligen varierer fra time til time, fra dag til dag, og til og mellom ulike år avhengig av meteorologiske forhold, bovaner mm. Derfor kan det virkelige årsmiddelet være mellom 0 og 40 % høyere eller lavere enn årsmiddelet som er oppgitt i tabellen ovenfor. Den angitte verdien er den mest sannsynlige.

Målerapport godkjent:

Godkjent: 2019-06-21 09:18:04

Måleprotokollen er fullført av :
Frødis Moen

Bjørn Bakke
Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten er passord-signert i datasystemet
Henvendelser: Eurofins Radonlab AS
Pb. 24 Blindern
0313 Oslo
Tlf. +47 21960350, e-post: radon@eurofins.no, www.radonlab.no

Boliginnehaver
Se baksiden: "UNDERSKRIFT AV MÅLERAPPORTEN"

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denne rapporten kan bare gjengis i sin helhet, om ikke SWEDAC og utførende laboratorie har gitt skriftlig godkjenning.



Produktsertifikat

Nr. 1348

SINTEF Byggforsk bekrefter at

VPI slamavskillere i GUP-materiale

er i samsvar med kravene i:

EN 12566-1:2000+A 1

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produsent:
Vestfold Plastindustri AS
3158 Andebu

Utstedt: 23.10.2008
Fornyet: 30.07.2018
Gyldig frem til: 01.10.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder

Tabell 6 - Slamavskiller (m³) for boliger og helårs fritidshus med høy sanitær standard
(Klasse A = Oppholdstid 18 timer)

Antall enheter (personer) tilknyttet	Tømming 1 gang hvert 2. år		Tømming 1 gang hvert år	
	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)
1 (5pe)	4	4	2	3
2 (10pe)	7	7	4	4
3 (15pe)	9,5	9	7	7
4 (20pe)	12	15	9,5	9
5 (25pe)	14	15	9,5	9
6 (30pe)	15,5	15	9,5	9
7 (35pe)	16,5	20	12	15
8 (40pe)	18	20	12	15
9 (45pe)	21,5	20	12	15
10 (50pe)	25	20	15	15

Tabell 7 - Slamavskiller (m³) for hytter og fritidshus
(maks bruksdøgn pr år: 90)

Antall enheter (personer) tilknyttet	Tømming 1 gang hvert 2. år		Tømming 1 gang hvert 4. år	
	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)
1 (5pe)	2	3	4	3
2 (10pe)	4	3	5	4
3 (15pe)	5	4	7	7
4 (20pe)	6	4	9,5	9
5 (25pe)	7	7	12	9
6 (30pe)	9,5	7	15	15
7 (35pe)	9,5	9	16,5	15
8 (40pe)	9,5	9	20	20
9 (45pe)	12	9	22	20
10 (50pe)	12	9	25	20

Tabell 8 - Slamavskiller (m³) for hytter og fritidshus uten klosettavløp tilknyttet (gråvann)

Antall enheter (personer) tilknyttet	Tømming 1 gang hvert 2. år		Tømming 1 gang hvert 4. år	
	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)	Tradisjonell (m ³)	VPI-Baga (m ³)
1 (5pe)	1	1	2	3
2 (10pe)	2	2	4	3
3 (15pe)	2	2	4	4
4 (20pe)	4	3	5	4
5 (25pe)	4	4	7	7
6 (30pe)	4	4	7	7
7 (35pe)	4	4	9,5	9
8 (40pe)	7	4	12	9
9 (45pe)	7	4	12	9
10 (50pe)	7	7	12	9

Tekniske spesifikasjoner

Tabell 7 - Spesifikasjoner

NRF Nr.	Type	Dimensjon (mm) stående	Høyde (c/c) innløp (mm)	Høyde (c/c) utløp (mm)	Vekt (kg)
Slamavskiller type stående					
324 62 03	1 m ²	Ø 1200 x 1550	1100	1000	70
324 06 06	2 m ²	Ø 1810 x 1340	1180	1050	110
324 62 51	3 m ³	Ø 2000 x 1800	1235	1135	170
324 62 52	4 m ³	Ø 2000 x 2150	1535	1435	210
324 62 54	7 m ³	Ø 2400 x 2800	1950	1850	350
324 62 55	9 m ³	Ø 2400 x 3300	2450	2350	450
Slamavskiller med integrert støtenhet					
324 62 57	3 m ³ VPI-Baga	Ø 2000 x 1800	1235	1135	180
324 62 58	4 m ³ VPI-Baga	Ø 2000 x 2150	1535	1435	220
324 62 59	7 m ³ VPI-Baga	Ø 2400 x 2800	1950	1850	360

NRF nr.	Type	1)	Std. diam. (D) mm	2)	Høyde senter Inn/utløp (h1)/(h2) mm	Std. diam. inn/utløp mm	3)	Vekt ca. kg	Kammer- inndeling			Ant. halser
		Våt- vol.		Lengde			Total høyde		1	2	3	
		m³		mm			mm		mm	mm	mm	
Tradisjonell slamavskiller liggende												
324 62 06	SLL 2,0	2,0	1200	2250	1100/1000	110/110	1900	120	1,5	0,5	-	1
324 62 13	SLL 4,0	4,0	1200	4320	1150/1050	110/110	1900	210	3,0	0,5	0,5	2
324 62 16	SLL 7,0	7,0	1600	4300	1400/1300	110/110	2320	420	5,2	0,9	0,9	2
324 06 26	SLL 7,0	7,0	2000	2800	1750/1650	110/110	2700	410	5,2	0,9	0,9	3
324 62 19	SLL 9,5	9,5	1600	5750	1400/1300	110/110	2320	540	7,1	1,2	1,2	2
324 96 47	SLL 9,5	9,5	2000	3700	1750/1650	110/110	2700	530	7,1	1,2	1,2	3
324 62 24	SLL 10,0	10,0	1600	6000	1400/1300	110/110	2320	580	7,5	1,25	1,25	2
324 62 24	SLL 10,0	10,0	2000	3910	1800/1700	110/110	2725	580	7,5	1,25	1,25	2
324 62 24	SLL 12,0	12,0	1600	7150	1400/1300	110/110	2320	650	9,0	1,5	1,5	2
324 06 76	SLL 12,0	12,0	2000	4600	1750/1650	110/110	2700	630	9,0	1,5	1,5	3
324 62 24	SLL 14,0	14,0	1600	8020	1400/1300	110/110	2320	750	10,4	1,8	1,8	2
324 62 24	SLL 14,0	14,0	2000	5215	1800/1700	110/110	2725	750	10,4	1,8	1,8	2
324 62 24	SLL 15,0	15,0	2000	5565	1800/1700	110/110	2725	800	11,3	1,85	1,85	2
324 62 24	SLL 15,0	15,0	2400	3985	2250/2150	110/110	3130	800	11,3	1,85	1,85	2
324 62 24	SLL 15,5	15,5	2000	5660	1800/1700	110/110	2725	860	11,5	2,0	2,0	2
324 62 24	SLL 15,5	15,5	2400	4100	2250/2150	110/110	3130	860	11,5	2,0	2,0	2
324 62 24	SLL 16,5	16,5	2000	6085	1800/1700	110/110	2725	910	12,1	2,2	2,2	2
324 62 24	SLL 16,5	16,5	2400	4335	2250/2150	110/110	3130	910	12,1	2,2	2,2	2
324 62 24	SLL 18,0	18,0	2000	6605	1800/1700	110/110	2725	950	13,4	2,3	2,3	2
324 62 24	SLL 18,0	18,0	2400	4690	2250/2150	110/110	3130	950	13,4	2,3	2,3	2
324 62 24	SLL 20,0	20,0	2000	7300	1800/1700	110/110	2725	1000	15,0	2,5	2,5	2
324 62 24	SLL 20,0	20,0	2400	5160	2250/2150	110/110	3130	1000	15,0	2,5	2,5	2
324 62 24	SLL 21,5	21,5	2000	7815	1800/1700	110/110	2725	1150	16,1	2,7	2,7	3
324 62 24	SLL 21,5	21,5	2400	5160	2250/2150	110/110	3130	1150	16,1	2,7	2,7	2
324 62 24	SLL 25,0	25,0	2000	9030	1800/1700	160/160	2725	1350	18,8	3,1	3,1	3
324 62 24	SLL 25,0	25,0	2400	6340	2250/2150	160/160	3130	1350	18,8	3,1	3,1	2
324 62 24	SLL 27,0	27,0	2400	6810	2250/2150	160/160	3130	1450	20,3	3,35	3,35	2
324 62 24	SLL 27,0	27,0	3000	4830	2850/2750	160/160	3700	1450	20,3	3,35	3,35	2
324 62 24	SLL 30,0	30,0	2400	7515	2250/2150	160/160	3130	1600	22,6	3,7	3,7	2
324 62 24	SLL 30,0	30,0	3000	5270	2850/2750	160/160	3700	1600	22,6	3,7	3,7	2
324 62 24	SLL 40,0	40,0	2400	9870	2250/2150	160/160	3130	2000	30,0	5,0	5,0	3
324 62 24	SLL 40,0	40,0	3000	6740	2850/2750	160/160	3700	2000	30,0	5,0	5,0	2
324 62 24	SLL 50,0	50,0	2400	12225	2250/2150	160/160	3130	2500	37,6	6,2	6,2	4
324 62 24	SLL 50,0	50,0	3000	8215	2850/2750	160/160	3700	2500	37,6	6,2	6,2	3
324 62 24	SLL 60,0	60,0	3000	9685	2850/2750	160/160	3700	2900	45,0	7,5	7,5	3
324 62 24	SLL 75,0	75,0	3000	11895	2850/2750	160/160	3700	3500	55,0	10,0	10,0	4
324 62 24	SLL 90,0	90,0	3000	14100	2850/2750	160/160	3700	4000	68,0	11,0	11,0	4
324 62 24	SLL 100,0	100,0	3000	15580	2850/2750	160/160	3700	4500	75,0	12,5	12,5	6

1) Andre volum leveres på forespørsel. 2) Annen diameter leveres på forespørsel.
3) Standard halshøyde (Ø600mm) = 700 mm. Andre høyder leveres på forespørsel

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	70	108					Ørland
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Trettvikveien 33				7168	Lysøysundet	

Foretak

Foretakets navn		Organisasjonsnr.	
Einar Jøssund		969331888	
Adresse		Postnr.	Poststed
Hellesvikveien 11		7168	Lysøysundet
Kontaktperson		Telefon	
Einar Jøssund		90064429	
E-post			
einar.jossund@gmail.com			
Foreligger sentral godkjenning? ☐ Ja ☒ Nei			
Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? ☐ Helt ☐ Delvis ☐ Nei			

Ansvarsområde

Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
UTF ☒	Gravearbeider	1 ☒	☐	☐	☐	☒
UTF ☒	Montering av septiktank på eksist. avløp	1 ☒	☐	☐	☐	☒
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

- ☐ Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3
- ☒ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4
- ☐ Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5

Dato

Underskrift

05.03.2020



Gjentas med blokkbokstaver

Einar Jøssund

Sanitærabonnement

☒ SØKNAD om nytt abonnement
til offentlig vann-/avløpsanlegg

☐ Som vedlegg til byggesøknad

☐ Egen søknad/melding

☐ MELDING om reparasjon/ending/supplerende tiltak
i bestående sanitæranlegg i boligeiendom og fritids-
bebyggelse samt enkle installasjoner innenfor en
bruksenhet eller branncelle

Søknaden / meldingen gjelder

☒ Abonnement til offentlig vannforsyning

☒ Abonnement til offentlig avløp

Eiendom/byggested

Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
70	108					ØKLAND
Adresse					Postnr.	Poststed
Rammesveien 315					7168	LYSØRSUND

Abonnementet / tilkoblingen omfatter:

Bygningens art

☒ Boligbygg ☐ Fritidsbolig ☐ Industribygg ☐ Forretnings-/kontorbygg ☐ Landbrukseiendom

☐ Annen bygning, beskriv:

Type installasjon / ledning

☐ Vann utvendig ☒ Spillvann utvendig ☐ Overvann utvendig

☒ Vann innvendig ☒ Spillvann innvendig ☐ Overvann innvendig

☐ Annet, beskriv:

Vannforsyning

Antatt vannmengde l/s 1.0 Dim. DN 25 Materiale PE Trykkklasse PN16

Utstyr som skal monteres

☒ Reduksjonsventil ☐ Trykkforsterkningspumpe ☐ Sil/filteranlegg ☐ Sprinkleranlegg

☐ Vannmåler ☐ Vannmålerkonsoll NB! Henviser til kommunens norm for vannmåler

☐ Ikke vannmåler, oppgi bruksareal m²

☐ Tilbakestrømningssikring Kategori: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Hvis annet utstyr, hva slags?

Vedlegg ved sprinkleranlegg: Ledningskart/skisse og hydraulisk beregning ☐ Ja ☐ Nei

Ønsket vannmengde/trykk (maks):

Avløp - spillvann

Antatt spillvannmengde l/s 1.0 Dim. Ø110 Materiale PVL Trykkklasse PN6

Avløp - overvann

☐ Føres til terreng Beskriv:

☐ Føres til kommunalt nett

☐ Uten fordrøyning Beskriv: ☐ Dokumentasjon/vedlegg

☐ Med fordrøyning Beskriv: ☐ Dokumentasjon/vedlegg

Antatt overvannmengde l/s Dim. Materiale Trykkklasse

Avløp - fellesledning

Antatt avløpsmengde l/s Dim. Materiale Trykkklasse

Avløpskomponenter				
Vannklosett	☒ Ja	☐ Nei		
Slamavskiller kobles ut	☐ Ja	☐ Nei		
Slamavskiller monteres	☒ Ja	☐ Nei	Hvis ja, volum i m ³	4 m ³
Minirensanlegg	☐ Ja	☐ Nei	Hvis ja, volum i m ³	Anleggstype
Overvannskum	☐ Ja	☐ Nei		
Drenskum	☐ Ja	☐ Nei		
Stakekum	☐ Ja	☐ Nei		
Oljeutskiller	☐ Ja	☐ Nei	Hvis ja, volum i m ³	Eventuelt eget vedlegg ☐
Fettutskiller	☐ Ja	☐ Nei	Hvis ja, volum i m ³	Eventuelt eget vedlegg ☐
Pumpekum	☐ Ja	☐ Nei	Hvis ja, volum i m ³	Beskriv:
Tilbakeslagsventil	☐ Ja	☐ Nei		
Andre komponenter	☐ Ja	☐ Nei	Beskriv:	


Tinglyste erklæringer - avtaler	
Berører vann-/avløpsledning andres eiendom?	☐ Ja ☒ Nei
Hvis ja, foreligger tinglyst rettighet?	☐ Ja ☐ Nei
Har eiendommen felles vann-/avløpsledning med andre eiendommer?	☐ Ja ☒ Nei
Hvis ja, foreligger tinglyst rettighet?	☐ Ja ☐ Nei

Vedlegg
☐ Situasjonsplan som viser stoppeventil, tilkoblingssted, stoppekranskilt, kummer mv. nøyaktig målsatt, herunder beskyttelse mot tilbakeslagsfare i hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres, også for private fellesledninger.
☐ Tinglyste erklæringer / avtaler
☐ Sprinkleranlegg - ledningskart/skisse og hydraulisk beregning
☐ Andre vedlegg, beskriv:
☐ Andre vedlegg, beskriv:

Erklæringer
Installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med de lempninger som måtte bli gitt ved dispensasjon. Som eier av anlegg/eiendom (tiltakshaver) forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende sanitær- og avgiftsbestemmelser. Jeg er videre inneforstått med at det må søkes bygningsmyndigheten om installasjonstillatelse for angjeldende sanitæranlegg i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser.

Tiltakshaver/Eier			
Tiltakshaver - navn		Org. nr.	
Frøyd's Moen			
Adresse	Postnr.	Poststed	
Rømmesv. 315	7168	Lysøysund	
E-postadresse:	Telefon	Mobil	
LUG1015@YAHOO.NO		97 08 23 52	
Dato	Signatur	Kontaktperson (skrevet med blokkbokstaver)	
26/6-20	Frøyd's Moen	FRØYDIS MOEN	

Ansvarlig foretak			
Foretakets navn		Org. nr.	
Fosen VVS		913 868293	
Adresse	Postnr.	Poststed	
		7160 B706N	
E-postadresse	Telefon	Mobil	
Dato	Signatur	Kontaktperson (skrevet med blokkbokstaver)	
25/6-20	Arne Høegsnes	ARNE HØEGSNES	



Plan 2
1:100

JOSEPH

457 24.06.2020

[illegible]