

FOSEN VVS AS

Emil Schanches gate 6
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.
15948/2020/71/28/SVEMOR

Dato
01.07.2020

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/28

Viser til søknad om utslippstillatelse mottatt her den 26.06.2020.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
Kommunens foreløpige vurdering:

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

1. Utslippssøknaden er ikke nabovarslet. Blankett 5155 og 5156 for gjennomført nabovarsling må ettersendes sammen med opplysninger om det er mottatt nabomerknader. Fristen for nabovarsel er 4 uker jf. forurensningsforskriften § 12-4.
2. Ansvarsretter SØK/PRO/UTF og gjennomføringsplan i hht. erklærte ansvarsretter.
3. Situasjonsskart som viser alle ledninger fra hytte til utslippspunkt i sjø, slamavskiller etc. Vi gjør her oppmerksom på utslippspunktet for slamavskiller og direkteutslipp i sjø er her minimum -10 meters dyp under laveste lavvann, jf. kommunens sjøsonekart.
4. Dersom avløpsledning legges over annenmanns grunneiendom, må det leveres tinglyst avtale for legging og vedlikehold av denne.
5. Dersom avløpet tilkobles ledning som tiltakshaver Knut Audal ikke eier selv, må det leveres tinglyst avtale for tilkobling.
6. Opplysninger om det er slamavskiller av typen VPI Tradisjonell eller VPI-Baga.

Manglende opplysninger kan sendes på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller i posten til Ørland kommune, Pb. 43, 7159 Bjugn.

Behandlingsfristen gjelder fra den dato søknaden er komplett jf. plan- og bygningsloven § 21-7.

Med hilsen

Svein Erik Morseth

Saksbehandler

Ørland kommune

Kopi til:

FOSENHUS AS Emil Schanches gate 2A 7160 BJUGN