

Fra: Trond Ulgenes

Sendt: onsdag 1. juli 2020 kl. 09.22

Til: kai.nordhammer@gmail.com


Emne: VS: Påbygg i Rundhaugveien 2 og 4 i Bjugn

Hei

Garasjer plasseres i risikoklasse 1. Ettersom dette er garasjer i en etasje så oppføres garasjer uten definert brannklasse.

Garasjer er forskyvd i forholdet til hverandre. Krav til brannmotstand må derfor ivaretas i en avstand 8 meter fra åpning i garasje fra Rundhaugveien 2.

Prinsipp:



For garasjer over 50m2 gjelder følgende iht §11-8 :

Bæring og brannmotstand : EI60 [B60]

Plaststøpt betong vil ivareta dette kravet. Dersom det skal etableres lufteventiler i en avstand 8 meter mellom garasjer må det etableres brannklassifisert ventil.

Det må også etableres branncelleskille mellom bolig og garasje som tilfredsstiller EI60 [B60] dersom garasje er over 50m2.

Krav til kledning: D-s3,d0.

Trekledning vil ivareta dette kravet.

Med vennlig hilsen

Firesafe AS

Trond Ulgenes

Regionleder Consulting Midt

Trond.ulgenes@firesafe.no / Mobil +47 46 68 26 49 / Sentralbord +47 73 82 04 00

Osloveien 129 / 7017 Trondheim

firesafe.no

Fra: Kai <kai.nordhammer@gmail.com>

Sendt: 26. juni 2020 12:50

Til: svein.erik.morseth@orland.kommune.no

Kopi: Trond Ulgenes <Trond.Ulgenes@firesafe.no>

Emne: Påbygg i Rundhaugveien 2 og 4 i Bjugn

Hei!

Jeg viser til en telefonsamtale angående tilbygg/påbygg av garasjer i Rundhaugveien 2 og 4 i Bjugn. Begge garasjer er så vidt jeg skjønner definert som tilbygg av bolig. Begge garasjer er bygd i Leca med støpt flatt tak, brukt som veranda. Etter påbygging mot vår felles grense vil avstanden mellom garasjene bli 1m og bygd i betong både vegger og tak. Det ble påpekt under samtalen at vi burde få en brannteknisk prosjektering for eventuelle fremtidige forsikringssaker.

Jeg har tatt kontakt med Trond Ulgenes i Firesfe angående saken og lurte da på om vi vil trenge en brannteknisk prosjektering eller trenger vi bare en uttalelse/råd? Vi bør vel ha noe som kan henges på byggesaken for framtidig arkivering?

Mvh
Kai Nordhammer
Tlf. 40545281
Rundhaugveien 2
7160 Bjugn

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10