

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

20/37/11

Utfyllingsskjema for dokumenttilsyn – Eier koordinert med bruker

BESKRIVELSE AV OBJEKT/VIRKSOMHET			
Objektets navn Uthaugsgården		Gnr/Bnr 174/308	Brannobjekt kategori C
Adresse Breidablikkveien 7, 7142 Utnang			
Virksomhet/Bruker /v/daglig leders navn		Adresse Breidablikkveien, 7 7142 Utnang	
Eiers representant Unn Lund Gerdtan (Daglig leder)			
Hovedverneombud/HMS-ansvarlig			
Tlf.nr	480 59244	Org.nr. eier.	97 42 49 359
E-post utgardene@broadpark.no			
Ant. Ansatt	Evt. senger/rom/avd	Ant. brukere/elever	Dato siste tilsyn
Bygge år 1740/ 1820	Grunnflate	Antall etasjer 2	Byggeforskrift 1949 1969 1985 1987 1997 2010 2017
Oppbevaring brannfarlig vare, tillatelse datert, mengde		Brukstillatelse/Ferdigattest ☐ Ja ☐ Nei Datert:	
Dispensasjoner			
Er det foretatt vesentlige endringer (ombygging/bruksendring) i bygningen siden forrige tilsyn? ☒ Ja ☐ Nei Dersom ja, spesifiser nedenfor			

Ombygging
<i>Nei</i>
Andre endringer (driftsmessige endringer, nye leietagere etc.)
<i>Ingen endringer.</i>

EGENRAPPORTERINGSSKJEMA	
Sjekkpunkt	Kommentarer
Er det hengt opp branninstruks i tilstrekkelig antall og utforming?	<i>Ja</i>
Har de som bruker bygget fått nødvendig opplæring i bruk av brannteknisk utstyr? (lese av alarm på brannalarm og finne sted, plassering og bruk av slukkeutstyr etc.)	<i>Ja</i>
Har det blitt utarbeidet interne rutiner for å ivareta intern oppgavefordeling ved brannalarm?	<i>Ja</i>
Har det blitt gjennomført opplæring for å ivareta at de ansatte har tilstrekkelig opplæring i å bekjempe brann og forebygge brann? Og for nyansatte før de settes i selvstendig arbeid.	<i>Ja</i>
Har virksomheten rutiner for å sikre at rømningsveiene er ryddige?(plassering av inventar, varemottak, snømåking etc.)	<i>Ja</i>
Har virksomheten rutiner for å verifisere at rutiner og instruksjoner fungerer som forutsatt(brannøvelse)? Inkludert evaluering.	<i>Ja</i>
Har virksomheten rutiner for å vurderer risiko? Risikovurdering og rutiner for å avdekke nyoppstått risiko (utkobling av brannalarm, lagring av brennbart materiale både i og ved bygning, varmt arbeid, økt vikarbruk ved sykdom/karantene etc.)	<i>Ja</i>

Har virksomheten utarbeidet rutiner for å ivareta kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner?				
		Serviceavtale	Årskontroll av kval.pers.	Ettersynsrutiner(egenkontroll)
	Brannalarmanlegg NS 3960		X	X
	Brannslanger NS-EN 671-3		X	X
	Håndslukkere NS 3910		X	X
Har virksomheten rutiner for å utbedre feil og mangler som blir påpekt under årskontroll og ettersyn?	Ledesystem NS-EN 1838, NEK EN 50171 og EN 50172		X	X
Ja. Kontakt med Fosen Brannvesen og Fosenkraft.				

Oversikt over aktuelt regelverk:

Internkontrollforskriften:

<https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513f92b329/internkontrollforskriften.pdf>

Forebyggendeforskriften:

<https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/>

Forskrift om håndtering av farlig stoff:

<https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-handtering-av-brannfarlig-reaksjonsfarlig-og-trykksatt-stoff-samt-utstyr-og-anlegg-som-benyttes-ved-handteringen/>

OVERSIKT OVER DOKUMENTASJON SOM SKAL SENDES BRANNVESENET			
Oversendt dokumentasjon	Hjemmel	Sendt	Ikke utarbeidet
Rapport fra siste sakkyndige kontroll av brannalarmanlegg			
Kopi av utført ettersyn for manuelt sløkkeutstyr for siste år		X	
Dokumentasjon på opplæring av at de som bruker bygget har fått nødvendig opplæring i bruk av branntekniske installasjoner og at de kjenner begrensningene og forutsetningene for bygningssmassen.			

kopi

**VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HÅNDSLOKKERE
FOR**

**Stiftelsen Uthaugsgården
Bredablikkveien 7
7142 Uthaug**

Ref: Unn Grøtan tlf: 4805 9214 E-post: utgarden@broadpark.no

Serviceavtale fra:

Fosen Brannservice as har utført vedlikehold av håndslukkere:	
Antall håndslukkere	4
Vedlikeholdsdato	16.12.2019
Neste vedlikehold	November 2020
Kompetent person/Nr	Svein Solem / G 1227
Vedlikehold er utført etter NS 3910:2015 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslukkere Samtlige godkjente håndslukkere er påklisset datert/signert godkjenningsetikett av utførende servicetekniker	
<u>Kommentar:</u> Slokker nr 3 og 4 bør henges opp på vegg. Alle slukkere ok Plvr=pulverslokker Skm=skumslokker	

STATUS HÅNDSLOKKERE

Nr	Plassering	Produsent	Type	Brannklasse	Prod. år	Tillegg B Kontroll	Tillegg C Service	Neste kontroll
01	Gang 1 etg	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2014	Des-2019		11-20
02	Inngang 2	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2014	Des-2019		11-20
03	2 etg inngang 2	Louis 2 kg	Plvr	13A 55B C	2014	Des-2019		11-20
04	Galleri	Louis 6 kg	Plvr	34A 183B C	2014	Des-2019		11-20

Signatur for utført vedlikehold:

S. Solem



Oddbjørn Ingebrigtsen

Sosiolog/mag.art.

Alkeveien 5 • Postboks 88, 7129 Brekstad
Mobil +47 952 37 875 • oingebrikt@gmail.com