

Sendes kun som digitalt brev.

Til BJUGN kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk. Tilførselsrør til olje/parafinbrenner er frakoblet og påfyllingsrør plombert/fjernet.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, rensset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde

Adresse	Unni Knutsen
Kommune	Øveråsveien 20
Gårds- og bruksnummer	BJUGN (5057)
Oppgitt tankvolum	33/118
Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør	800,00
Restvæske hentet ut i liter	820,00
	101,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og rensesvæske	Prosjektleder hos NORTANK
101 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 820 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	121 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Terje Geitun

23.07.2020

Med vennlig hilsen
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.