

T.G. ENTREPRENØR AS

Ørland næringspark 10
7130 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.

18477/2020/33/224/SVEMOR

Dato

12.08.2020

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA ENEBOLIG - 33/224

Viser til utslippssøknad mottatt her den 07.08.2020.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.

Kommunens foreløpige vurdering:

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

1. Blankett 5155 (opplysninger gitt i nabovarsel).
2. Blankett 5156 (kvittering for nabovarsel) i henhold til vedlagte naboliste.
3. Opplysninger om det er mottatt nabomerknader innen fristen (4 uker jf. forurensningsforskriften § 12-4).
4. Deler av avløpsanlegget skal legges på annen manns sin eiendom gnr/bnr. 33/12. Det må fremskaffes skriftlig avtale med hjemmelshaver av 33/12 for legging og vedlikehold av avløpsledningen. Avtalen må tinglyses. Alternativt at det sendes kopi av tinglyst skjøte for boligtomten 33/224 hvor denne rettigheten går fram.
5. Blankett 5181 (erklæring om ansvarsrett) for fagområdene SØK, PRO og UTF.
6. Blankett 5185 (gjennomføringsplan) i henhold til erklærte ansvarsretter.
7. Gyldig produktsertifikat for slamavskilleren i henhold til NS-EN-12566. (SINTEF-godkjenning eller liknende).
8. Situasjonsskart som viser oppstillingsplass for slamtømmebil og påført avstand til slamavskiller. Avstand mellom oppstillingsplass og slamavskiller kan ikke overstige 40 meter og løftehøyden fra bunn slamavskiller kan ikke overstige 5 meter.
9. Vann- og avløpsanlegget skal tilkobles kommunale ledninger. Det må sendes inn søknad om sanitærabonnement for vann og avløp.

Manglende opplysninger kan sendes på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller i posten til Ørland kommune, pb. 43, 7159 Bjugn.

Behandlingsfristen gjelder fra den dato søknaden er komplett jf. forurensningsforskriften § 12-5.

Med hilsen

Svein Erik Morseth

Saksbehandler

Ørland kommune

Vedlegg

1 Naboliste - 33/224