

Praktiske opplysninger

1. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 40 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal ikke være mer enn 5 meter.
2. Som kjørbær vei, regnes vei som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn. Kjørebredde/brøytebredde må være minimum 3,0 meter og ha en fri høyde på minst 4,0 meter.
3. Blanketter for nabovarsling, ansvarsrett etc. lastes ned fra www.dibk.no
4. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende dokumentasjon skal følges.
Noen aktuelle miljøblader:
 - Nr. 46: *Utløp under vann*
 - Nr. 48: *Slamavskiller*
 - Nr. 52: *Minirensesanlegg*
 - Nr. 59: *Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann*
 - Nr. 100: *Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsning*
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Infiltrasjonsanlegg: Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå. Eventuelt; krav til drifts- vedlikeholdsavtale og rapportering.
7. Minirensesanlegg: Det må etableres prøvetakingskum for representativ prøvetaking av rensset avløpsvann.
8. Svarfrist for nabovarsel er 4 uker iht. til forurensningsforskriften, jf. § 12-4.
9. For mer informasjon se www.miljokommune.no, www.avlop.no, www.va-blad.no