

STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN

Breidablikkveien 7
7142 UTHAUG

Deres ref.

Vår ref.
2020/3711/M71/GEAAUN

Dato
01.09.2020

RAPPORT FRA TILSYN VED STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN 25.08.2020

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte varslet dokumenttilsyn ved Stiftelsen Uthaugsgården den 28.04.2020 med tilbakemeldingsfrist den 08.06.2020. Tilbakemelding ble mottatt 09.07.2020.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 02.10.2020 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.
-

Med hilsen

Bernt B. Lein
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

ØRLAND KOMMUNE
Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Besøksadresse: Alf Nebbs gate 1
Tlf.: 72 51 40 00
Org.nr.:

postmottak@orland.kommune.no
www.orland.kommune.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Stiftelsen Uthaugsgården
Beskrivelse av objekt	Eldre trerhus i 2 etg. Brukes som museum
Varslet dato	28.04.2020
Tilbakemeldingsfrist	08.06.2020
Tilbakemeldingsdato	09.07.2020
Eier	Stiftelsen Uthaugsgården
Bruker(e)	Unn Lund Grøtan
Knr/gnr/bnr	5057/174/308
Oppfølging etter forrige tilsyn	

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Involverte i tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Oddbjørn Ingebrigtsen	Brannvernleder	
Geir Atle Aune	Inspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet baserer seg på en dokumentgjennomgang for å verifisere at:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet baserer seg på en dokumentgjennomgang, samt utfylling av sjekkliste oversendt virksomheten. Etterspurte dokumenter og sjekklistepunkter baserer seg på tidligere historikk og risikovurdering utført av brannvesenet. Følgende dokumenter ble oversendt brannvesenet fra virksomheten som en del av tilsynet:

- Utført ettersyn for manuelt sløkkeutstyr

Følgende av etterspurte dokumenter ble ikke oversendt:

- Sakkyndig kontroll av brannalarmanlegg. Det er avkrysset på sjekkliste
- Dokumentasjon på opplæring av de som bruker bygget. Det er avkrysset på sjekkliste

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funns

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Eier kunne ikke legge frem at en virksomhet som eier et byggverk, skal dokumentere at virksomhetens plikter etter §4-§9 er oppfylt	Eier kunne ikke dokumentere etterspurt rapport fra sakkyndig kontroll av brannalarmanlegg og dokumentasjon på opplæring av de som bruker bygget har fått nødvendig opplæring i bruk av branntekniske installasjoner	Forskrift om brannforebygging Eiers dokumentasjon § 10

6.2. Anmerkninger

6.3. Andre forhold

--

Tilsendt sjekkliste avkrysset ok. Men på for etterspurt dokumentasjon mangler dokument.
--

7. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 02.10.2020 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Geir Atle Aune
Inspektør