

Rapportering fra brann- og redningsvesenet til DSB om tilsynsaksjon 2020 – branner i avfallsanlegg

Resultater og erfaringer fra tilsynsaksjonen med avfallsanlegg, gjennomført av brann- og redningsvesenet i samarbeid med Fylkesmannen, skal rapporteres til DSB ved hjelp av spørreundersøkelse (SurveyXact).

De enkelte tilsynsrapportene skal ikke sendes inn til DSB. Er det gjennomført flere tilsyn av samme brann og redningsvesen, skal resultatene summeres. Resultater skal rapporteres for alle tilsyn brann og redningsvesenet har vært med på, også tilsyn der Fylkesmannen utarbeider felles rapport. **Dette er kun et utkast, som viser hva DSB ønsker svar på. Spørreundersøkelsen (lenke) sendes alle brann- og redningsvesenet innen utgangen av oktober. Frist for rapportering er 30. november.**

Spørsmålene er inndelt etter de samme temaer som sjekklisten. Med alvorlige avvik menes avvik gitt som eksempel i vedlegg 8 til føringene *Veiledning i vurdering av alvorlige brudd* og i rapport-malen.

Innledende spørsmål:	
Navn på brann- og redningsvesen:	
E-postadresse:	
Fylke:	(nedtrekksmeny)

Tilsynsobjekter - kartlegging:	Antall
Hvor mange avfallsanlegg ligger i den/de kommuner ditt brann- og redningsvesen har ansvar for?	
Hvor mange avfallsanlegg ble risikovurdert og utvalgt for tilsyn jf. brev fra DSB av 07.02.2020?	
Hvor mange tilsyn ble gjennomført samtidig med Fylkesmannen?	
Hvor mange tilsyn ble gjennomført av brann- og redningsvesenet alene?	
Hvor mange av de kontrollerte avfallsanlegget hadde ett eller flere <i>alvorlige</i> avvik jf. <i>Veiledning i vurdering av alvorlige brudd</i> ?	
Har du synspunkter eller kommentarer til dette punktet kan du skrive dem inn her:	

Nedenfor oppgis det totale antall avvik for hvert av punktene i sjekklisten:

1	Internkontroll – styringssystem, kompetanse og risikoanalyser:	Ref. lovverk	Antall
1.1	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i sitt HMS/IK-system?	IK-forskriften §§ 4 og 5	
1.2	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i opplæringsplanene innen forebygging av brann og slukkeberedskap, herunder for håndtering av EE-avfall og farlig avfall?	IK-forskriften § 5 første ledd nr 2 og brann- og eksplosjonsvernloven § 19 annet ledd annen setning	
1.3	Hvor mange avfallsanlegg gjennomfører ikke brannvernøvelser?	IK-forskriften § 5 første ledd punkt 2 og forskrift om brannforebygging § 12 annet ledd c	
	Hvor mange avfallsanlegg mangler branninstruks?		
1.4	Hvor mange avfallsanlegg med over 20 ansatte mangler eget industrivern? (Mangler skal varsles til NSO)	Jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 19 annet ledd annen setning. Forskrift om brannforebygging § 12 annet	

Tilsynsaksjon 2020 – branner i avfallsanlegg (unntatt offentlighet jf. offl. § 24 første ledd)

		ledd (se også forskrift om industrivern)	
1.5	Hvor mange avfallsanlegg mangler, eller har vesentlige mangler, i sine risikoanalyser/risikovurderinger som ivaretar brann sikkerheten?	Internkontrollforskriften § 5 punkt 6, samt brann- og eksplosjonsvernloven §§ 6 og 8 og forskrift om brannforebygging §§ 9, 10, 11, 12 og 13 – se særlig § 11 b.	
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i sin kartlegging av faren for brann og mulige hendelser som påvirker brann sikkerheten i <i>byggverket</i> ?		
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i sin kartlegging av faren for brann i <i>avfallet</i> knyttet til <i>oppbevaring/lagring</i> ?		
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i risikovurderingen for selvantennning i litiumbatterier?		
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i vurderingen som omfatter konsekvenser for naboer ved brann?		
1.6	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i sine system og rutiner for avviksregistrering av branner og branntilløp?	IK-forskriften § 5 nr. 7 og forskrift om forebygging § 9 første ledd bokstav c jf. § 10 og § 12 annet ledd bokstav e jf. § 13.	
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i varslingsrutinen for brann?		
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har vesentlige mangler i sine evakueringsplaner?		
1.7	Hvor mange avfallsanlegg mangler rutine for ledelsens deltakelse i den systematisk gjennomgang av internkontrollen?	IK-forskriften § 5 første ledd nr.7 samt brann- og eksplosjonsvernloven § 8 og forskrift om brannforebygging § 9 første ledd punkt c (eier) og § 10 samt § 12 annet ledd punkt e (bruker) og § 13	
1.8	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har mangelfull rutine for oppfølging av brann, herunder undersøkelse av årsaken til brannen (som grunnlag for læring og forebygging)?	IK-forskriften § 5 første ledd nr.7 samt brann- og eksplosjonsvernloven § 8 og forskrift om brannforebygging § 9 første ledd punkt c (eier) og § 10 samt § 12 annet ledd punkt e (bruker) og § 13	
	Har du synspunkter eller kommentarer til punktene 1.1 – 1.7 kan du skrive dem inn her:		

Tilsynsaksjon 2020 – branner i avfallsanlegg (unntatt offentlighet jf. offl. § 24 første ledd)

2	Brannsikkerhet i avfallsfraksjonene (brannsikker oppbevaring)	Ref. lovverk	Antall
2.1	Hvor mange avfallsanlegg har <i>store hauger</i> med usortert avfall og hvor brannrisikoen ved disse er ikke risikovurdert eller er i henhold til veiledende grenser for mengder og separasjonsavstand for usortert avfall?	Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 og forskrift om brannforebygging § 11 b.	
2.2	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har mangelfullt egnet beredskapsutstyr for håndtering av branntilløp i litiumbatterier?	Brann- og eksplosjonsvernloven § 6	
2.3	Hvor mange avfallsanlegg, som oppbevarer <i>farlig stoff</i> i mengder som krever innmelding til DSB, mangler slik innmelding (mangler dokumentasjon)?	Forskrift om håndtering av farlig stoff §§ 7, 11, 12, første ledd, 14 og 15 første ledd bokstav a, i og § 20 (se vedlegg 2 til forskrift – om mengdegrensene)	
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har mangelfull skilt/merking som opplyser om brannfaren ved oppbevaring av farlig stoff?		
	Hvor mange avfallsanlegg mangler eller har mangelfulle rutiner for håndtering, herunder rutine for lekkasje av gass eller brannfarlig væske, fra eventuelle gassbeholdere?		
	Har du synspunkter eller kommentarer til punktene 2.1 – 2.3 kan du skrive dem inn her:		

3	Brannsikkerhet i byggverk, produksjon, transportmiddel eller annen innretning eller produkt	Ref. lovverk	Antall
3.1	Hvor mange avfallsanlegg (eier av bygget) kan ikke fremskaffe ferdigattest og/eller midlertidige brukstillatelser FDV- dokumentasjon for byggverket (herunder brannkonsept)?	Brann- og eksplosjonsvernloven §§ 6 og 13, og forskrift om brannforebygging §§ 4,9 og 10.	
3.2	Hvor mange avfallsanlegg (bruker av bygget) mangler eller har vesentlige mangler i sine rutiner som sørger for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon?	Brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 6 og 13 samt forskrift om brannforebygging §§ 11 b og 13	
3.3	Hvor mange avfallsanleggs-eiere gjennomfører ikke, eller kan ikke dokumentere, at det gjennomføres kontroll av de branntekniske installasjonene (eksempelvis brannalarmanlegg og sprinkleranlegg)?	Brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 6 og 13 samt forskrift om brannforebygging §§ 4 og 5.	
	Hvor mange avfallsanlegg kan ikke dokumentere at branntekniske installasjoner, herunder slukkesystemer, deteksjonsutstyr mm, er dimensjonert for den faktiske bruken av anlegget (oppbevaring av avfall)?		
	Har du synspunkter eller kommentarer til punktene 3.1 – 3.3 kan du skrive dem inn her:		

Tilsynsaksjon 2020 – branner i avfallsanlegg (unntatt offentlighet jf. offl. § 24 første ledd)

	Oppsummering i forhold til tilsynsaksjonens målsetninger	Skala 1-5?
	Målsettingen med den landsdekkende tilsynsaksjonen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg ved å kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.	
	I en skala fra 1- 5 der 1 er lavest og 5 er best: Hvordan opplever du at tilsynsaksjonen har bidratt til oppnå delmålene:	
	- øke brannsikkerheten i avfallsfraksjonene (mottak og lagring)	
	- øke kvaliteten i brannrisikovurderinger	
	- redusere potensialet for miljøpåvirkningen ved brann (avrenning, luftforurensning mv)	
	- øke brannsikkerheten i byggverk for mottak-, oppbevaring og behandling av avfall	
	- øke oppmerksomheten om effekten (merverdien) med samarbeid mellom myndighet	
	Har du andre synspunkter eller kommentarer til målsetningene for tilsynsaksjonen, kan du skrive dem inn her:	
	Har du synspunkter eller kommentarer til behov for endringer i oppfølgingen av avfallsbransjen, kan du skrive dem her:	