

Hei.

Takker for hyggelig telefonsamtale, og sender som avtalt mail så du kan se nærmere på saken.

Jeg ønsker å klage på vedtaket om utslippstillatelse for 75/75 - Kottemyra 40.

Ser i punkt 4 i vedtaket at tømning skal utføres minimum 2 ganger per år. Dette er jeg uenig i, da jeg kjøpte et noe større anlegg i god tro om at da trengtes det tømning annenhvert år. Dette anlegget består av 2 tanker, hvor hver tank er ca. 3m3. Først fylles den første tanken, slam vil samle seg i denne og resten vil bli sendt til neste tank hvor renseanlegget er. Siden tank nr1 er ca 3m3, tror jeg neppe at det er behov for tømning 2 ganger i året.

La merke til at adressen dere har skrevet er litt feil. Det skal være Kotteveien 38.

Håper på rask og positivt svar.

Med vennlig hilsen

Ronny Olsen Skomsøy



Virusfri. www.avast.com