

Ronny Olsen Skomsøy

Bruddet 4
7142 Uthaug

Deres ref.

Vår ref.
1709/2019/K24/HARRUI

Dato
06.02.2019

KLAGE PÅ VEDTAK OM UTSLIPPSTILLATELSE - 5015/75/75 - KOTTEVEIEN 38

Henviser til brevet ditt fra 04.01.2019. I brevet klager du på vedtaket om utslippstillatelse for 75/75-Kottemyra 38. Klagen gjelder kravet om at slamtømming skal utføres minimum 2 ganger per år (punkt 4 i vedtaket). Ved behandling av utslippstillatelser må Ørland kommune forholde seg til opplysninger som gjengis i den tekniske godkjenningen til et anlegg.

Ifølge den tekniske godkjenningen til omsøkte anlegg (Baga Easy minirensanlegg med biomoduler 1hh) har anlegget et slamlager på 1,8m³. Ved dimensjonerende belastning (5pe) er det derfor nødvendig med 2 årlige slamtømminger (tabell 2 i den tekniske godkjenningen). Kommune har ikke anledning til å gå bort fra kravet i vedtaket.

Hvis du likevel ønsker å opprettholde klagen ber vi om en rask tilbakemelding på dette, slik at vi kan forberede saken til politisk behandling.

Med hilsen

Harriet de Ruiter
miljørådgiver

Dette er et elektronisk godkjent dokument.