

Tore Løkke AS
Stokkesundvn. 1010
7177 Revsnes
Attn: Morten Jenssen

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-08310107	Prøvetakingsdato:	25.08.2020		
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Test vann Klakken	Analysestartdato:	31.08.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a)* Olje i vann C10-C40	24.2	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2
a)* Vurdering/kommentar					
a)* Kommentar	se kommentar				Tekst
<u>Merknader:</u> Olje i vann oppgis uakkreditert pga at ukonservert prøve er mottatt >4 døgn etter prøveuttak. GC-profil av prøven viser innhold av hydrokarboner tilsvarende diesel.					

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

Moss 03.09.2020

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.