



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Tore Løkke AS
Stokkesundvn. 1010
7177 Revsnes
Attn: Morten Jenssen

AR-20-MM-078849-01

EUNOMO-00271712

Prøvemottak: 18.09.2020

Temperatur:

18.09.2020-21.09.2020

Analyseperiode:

Referanse:

Klakken Prosjekt 291-20

Prøve 2

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-09180165	Prøvetakingsdato:	16.09.2020		
Prøvetype:	Urent vann	Prøvetaker:	Morten Jenssen		
Prøvemerkning:	Klakken Prosjekt 291-20	Analysestartdato:	18.09.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Olje i vann C10-C40	4.76	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2
a)* Vurdering/kommentar					
a)* Kommentar	se kommentar				Tekst
Merknader:					
GC-profil av prøven viser innhold av hydrokarboner tilsvarende diesel.					

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

a) Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Moss 21.09.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.