

kopli

**VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HÅNDSLOKKERE
FOR**

**Stiftelsen Uthaugsgården
Bredablikkveien 7
7142 Uthaug**

Ref: Unn Grøtan tlf: 4805 9214 E-post: utgarden@broadpark.no

Serviceavtale fra:

Fosen Brannservice as har utført vedlikehold av håndslukkere:	
Antall håndslukkere	4
Vedlikeholdsdato	16.12.2019
Neste vedlikehold	November 2020
Kompetent person/Nr	Svein Solem / G 1227
Vedlikehold er utført etter NS 3910:2015 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslukkere Samtlige godkjente håndslukkere er påklisset datert/signert godkjenningsetikett av utførende servicetekniker	
<u>Kommentar:</u> Slokker nr 3 og 4 bør henges opp på vegg. Alle slukkere ok Plvr=pulverslokker Skm=skumslokker	

STATUS HÅNDSLOKKERE

Nr	Plassering	Produsent	Type	Brannklasse	Prod. år	Tillegg B Kontroll	Tillegg C Service	Neste kontroll
01	Gang 1 etg	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2014	Des-2019		11-20
02	Inngang 2	Presto P6 G	Plvr	43A 233B C	2014	Des-2019		11-20
03	2 etg inngang 2	Louis 2 kg	Plvr	13A 55B C	2014	Des-2019		11-20
04	Galleri	Louis 6 kg	Plvr	34A 183B C	2014	Des-2019		11-20

Signatur for utført vedlikehold:

SSolem