

Ørland Kommune
Alf Nebbs Gate 1
7160 BJUGN

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse

Leilighet
Sentrumsveien 18 C
7160 BJUGN

Bueiningsnr: H0101

Målerplassering:

Strømmåler: 13593277

Anleggsnr.

730410006002

Rapportnr:

32584

Utskriftsdato

30.09.2020

Inspektør

Amund Skorild

Dato for kontroll:

30.09.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 730410006002 utført den 30.09.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 30.09.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 21.10.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen

Nettselskapet As

Amund Skorild
Tilsynsingeniør

Postadresse

Nettselskapet As
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

dle@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax

Målepunktadresse

Leilighet
Sentrumsveien 18 C
7160 BJUGN

Bueiningsnr: H0101

Målerplassering:

Strømmåler: 13593277

Anleggsnr.

730410006002

Inspektør

Amund Skorild

Rapportnr:

32584

Dato for kontroll:

30.09.2020

Utskriftsdato

30.09.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Bod**

1. Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. FEL § 22
*Plugg i VVB hadde varmgang.
Henviser til tidligere utsendt skriv fra ozohotwater.
Det anbefales at VVB tilkobles fast.*

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato

Underskrift montør

.

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

dle@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax