

**VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR BRANNSLANGETROMLER
FOR**

Bre Invest AS

P.b. 134

7129 Brekstad

Ref: Stig Skogstad tlf: 9151 2915 E-post: stig@yrjartun.no

Serviceavtale: 2012

Fosen Brannservice as har utført vedlikehold av brannslangetromler:	
Antall slangetromler	4
Vedlikeholdsdato	18.12.2019
Neste vedlikehold	Desember 2020
Kompetent person/Nr	Svein Solem / G 1227
Vedlikehold er utført etter NS-EN 671-3 Samtlige godkjente brannslangetromler er påklisset datert/signert godkjenningsetikett av utførende servicetekniker	
Kommentar: Alle brannslangetromler funnet ok ip=kastelengde ikke prøvd	

STATUS BRANNSLANGETROMLER

Nr	Plassering	Produsent Type/Dim	Prod år	Kontroll	Service	Neste kontroll	Kaste- lengde
01	Park kjeller	ITA 19mm/30m	2012	Des-2019		12-20	12m
02	Park kjeller	ITA 19mm/30m	2012	Des-2019		12-20	12m
03	1 etg v.hovedinngang	ITA 19mm/30m	2012	Des-2019		12-20	12m
04	1 etg v.inngang Skogstad	ITA 19mm/30m	2012	Des-2019		12-20	12m

Signatur for utført vedlikehold:
