

**Kontrollskjema Brannalarm Yrjartun****Kunde**

|              |               |             |          |
|--------------|---------------|-------------|----------|
| Kunde        | Saksbehandler | Besøksdato  |          |
| Yrjartun     | Rolf Skogstad | 01.12.19    |          |
| Ordrenummer  | Kundeadresse  | Postnummer  | Sted     |
|              |               | 7130        | Brekstad |
| Prosjekt     |               |             |          |
| Prosjektnavn | Adresse       | Post nummer | Sted     |
| Yrjartun     |               | 7130        | Brekstad |

**Sentral type**

|                    |                          |            |                    |       |
|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------|
| Sentral type       | Normal strøm             | Alarmstrøm | Batteri            | Timer |
| MX 4400            | 340mA                    | 642mA      | 28,1V              | 7,2Ah |
| Antall sløyfer     | Antall manuelle meldere  | Detektorer | Spesial detektorer |       |
| 3                  |                          |            |                    |       |
| Alarm organisering | Alarm klokke / Høytalere | Annet      |                    |       |
| Sirener på sløyfe  |                          |            |                    |       |

**O-Plan og alarmsender**

|                 |             |                        |                     |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| O-Plan /O-Tablå | Alarmsender | Testing av alarmsender | Alarm overføres til |
| 5 stk           | Ja          | OK                     | 110                 |

**Testing og status**

|                              |                               |                           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Sløyfe                       | Alarmorganisering             | Manuelle meldere          |
| 01 02 03                     |                               |                           |
| Detektorer                   | Manuelle meldere testet       | Spesial detektorer testet |
| 20                           | 8                             |                           |
| Status på anlegget / Rapport | Skiftet melder på 305 soverom |                           |

|                    |            |                  |             |      |
|--------------------|------------|------------------|-------------|------|
| Kunde representant | Kunde sign | Firma            | Navn        | Sign |
| Rolf Skogstad      |            | Hopmo Elektro AS | Bernt Hopmo | BeH  |