

Kunde	Fra	
23301 - Ørland Kommune Alf Nebbs gate 1 7160 BJUGN	ThyssenKrupp Elevator AS Leirfossveien 27 7038 TRONDHEIM Saksbehandler:	Avdeling: Trondheim Telefon: 21979820 Faks: 21979821 E-post: post.tkeno@thyssenkrupp.com
Ordre	Arbeidssted	Kontakt
Nummer: 324513 Navn: Dato: 23. oktober 2020	56795 Vallersund Oppv.senter (Aritco) Nireg-ARI2883 Vallersund	Rolf Roodbol 72 51 95 82

1. Maskinrom			
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.14 EL-skjema / loggbok	OK		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / Nødåpningsnøkkel	OK		
2. Sjakt			
2.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
2.10 Kontroll følgekabler	OK		
2.13 Tømme oljeoppsamlere	OK		
2.16 Kontroll av stoppebrytere	OK		
3. Sjaktdører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.14 Kontroll av utvendig betjenings panel	OK		
4. Plattform			
4.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
4.3 Etterfyll olje i oljekoppene	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.14 Kontroll av stoppnøaktighet	OK		
4.15 Kontroll av stol tablå / stoppknapp	OK		
4.20 Kontroll av styresko / ruller	OK		
4.23 Kontroll av klemlister	OK		
5. Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport	Avvik		

For installatørvirksomheten	Signatur, kunde
 Rune Buarø 23.10.2020	