

Morseth Svein Erik

Fra: Havik, Sven Tore <s.havik.trd@hoermann.no>
Sendt: mandag 9. november 2020 14:48
Til: Moxness, Helge Weidemann
Emne: U-verdi på porter
Vedlegg: Uverdi på port

Hei.

Se vedlegg og tegninger på tilsvarende port. U-verdi står på nest siste side.

Med vennlig hilsen

Sven Tore Havik

Salg industri

Hörmann Norge avd. Trondheim

+47 982 21 224 | s.havik.trd@hoermann.no |
Øysandvegen 247, 7224 Melhus. | Tlf: 380 32 910



**Se vårt utvalg av
brannskyveporter som tilfredsstill
El₂30, El₂60, El₂90 og El₂120**

Fra: Moxness, Helge Weidemann [mailto:helgeweidemann.moxness@sweco.no]

Sendt: 9. november 2020 12:55

Til: Havik, Sven Tore

Emne: U-verdi på porter

Hei, viser til telefonsamtale vedr et prosjekt der vi utfører lovpålagt uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Spørsmålet gjelder porter til en brannstasjon, der den prosjekterende mener at det ikke eksisterer porter med glassfelt som har bedre Uverdi enn $U=1,6$. Vårt dilemma som kontrollerende er at minstekravet i TEK er bedre enn 1,6. Fasadetegningen under viser foldeport. Portenes bredde er 41M (4,1 meter), og høyden er 51M (5,1 meter).

Greier dere å levere slike porter med bedre Uverdi enn 1,6? Hva er den beste Uverdien dere greier å levere? Portene kan være så tykke som de må, og utseende er i denne sammenhengen ikke av større betydning, men portene må være ca 4,1 meter brede og ca 5,1 meter høye, samt ha mulighet for utsyn som vist på fasadetegningene.



Helge Weidemann Moxness

Seniorrådgiver RIBfy

mobil 915 98 943

helgeweidemann.moxness@sweco.no

Sweco Norge AS

Sluppenvegen 19

NO-7037 Trondheim

Telefon +47 73 83 35 00

<http://www.sweco.no>

Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)