

ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Orkdalsveien 82  
7300 ORKANGER

Deres ref.

Vår ref.

25097/2020/20/513/SVEMOR

Dato

12.11.2020

### SPØRSMÅL OMKRING DISPENSASJON FOR KRAV I TEK17 - 20/513

Ørland kommune har mottatt epost fra SWECO Norge AS datert 10.11.2020 angå porter og dispensasjon av krav i TEK17 som ble gitt 23.10.2020. I forbindelse med obligatorisk uavhengig kontroll av bygningsfysikken har SWECO AS funnet ut at det enkelt er mulig å oppnå minstekrava i TEK17 med U-verdi 1,4 på porter.

Dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at det ikke fantes porter på markedet med U-verdi bedre enn 1,6 og kommunen ga dispensasjon på dette grunnlag. Ørland kommune lurte i denne sammenheng om dispensasjonen er gitt på feil grunnlag. Kommunen ber om tilbakemelding på opplysningene vi har mottatt fra SWECO Norge AS og om dispensasjonen er gitt på feilaktig grunnlag.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding **innen 26.11.2020**. Dersom kommunen ikke mottar tilfredsstillende tilbakemelding innen denne fristen, vil vi starte tilsyn for bedre å kunne sette oss inn i saken og vurdere å trekke dispensasjonen tilbake.

Dette brevet er sendt til ON Arkitekter og ingeniører AS som ansvarlig søker og ansvarlig PRO bygningsfysikk.

Med hilsen

Svein Erik Morseth  
*Saksbehandler*

**Vedlegg**

- 1 Epost 10.11.2020 fra SWECO Norge AS
- 2 U-verdi på porter fra Hörmann
- 3 Epost fra Hörmann

**Kopi til:**

SWECO NORGE AS Postboks 80 Skøyen 0212 OSLO

Att: Helge Weidemann Moxness

**Interne kopimottakere:**

Rolf Roodbol Eiendom