

BoligPartner AS avd. Trondheim

Tungasletta 8
7047 TRONDHEIM

Deres ref.

Vår ref.
25737/2020/167/78/ARNNOR

Dato
17.11.2020

FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR BOLIG PÅ 167/78

Viser til Deres søknad om ferdigattest for bolig på gnr. 167 bnr. 78 mottatt 28.10.2020.

Vedlagte snitt tegning og situasjonsplan viser at boligen har ferdig gulv på kote 10,25.

I vedtak nr. 18/61 av 22.06.2018 ble det gitt tillatelse til endring av søknad for endret plassering og høyde for boligen. Omsøkt plassering horisontalt ble godkjent som omsøkt, men plassering vertikalt ble godkjent med at: *Høyde på ferdig golv skal ikke være mer enn 10,10 moh.*

Ved søknad om midlertidig brukstillatelse var det lagt ved snitt tegning og situasjonsplan som viser OK gulv kote 9,70.

Hvilken høyde ligger egentlig boligen på? Ber om at det blir oversendt dokumentasjon som viser faktisk høyde for boligen.

Søknad om ferdigattest blir liggende i bero til overnevnte er gjort rede for.

Med hilsen

Arne Nordgård
Saksbehandler