

Plan og forvaltning

ØRLAND
KOMMUNE

KYSTPLAN AS

Postboks 4 Fillan
7239 HITRA

Deres ref.

Vår ref.

25158/2020/159/20/SVEMOR

Dato

12.11.2020

VEDTAK: FERDIGATTEST PÅ AVLØPSANLEGG FOR EIENDOMMENE 159/25, 159/29, 159/30, 159/32, 159/79, 159/123, 159/124, 159/135 OG 159/136

Ferdigattest jf. plan- og bygningsloven § 21-10, er gitt for tiltak på eiendommen:

Adresse	Gnr/bnr.	Fnr.	Snr.
Kjerkvikveien 29, 7152 KRÅKVÅG	159/20		
Kjerkvikveien 39, 7152 KRÅKVÅG	159/29		
Kjerkvikveien 31, 7152 KRÅKVÅG	159/32		
Kjerkvikveien 27, 7152 KRÅKVÅG	159/123		
Kjerkvikveien 23, 7152 KRÅKVÅG	159/124		
Kjerkvikveien 21, 7152 KRÅKVÅG	159/135		
Kjerkvikveien 25, 7152 KRÅKVÅG	159/136		
Kjerkvikveien 45, 7152 KRÅKVÅG	159/25		
Kjerkvikveien 47, 7152 KRÅKVÅG	159/30		
Kjerkvikveien 35, 7152 KRÅKVÅG	159/79		

Ansvarlig søker: Kystplan AS

Tiltakshaver: Gjelhaugen AS

Tiltakets art: Etablering av avløpsanlegg i henhold til tabellen under

Adresse	Gnr/bnr.	pe	m ³	Tømmefrekvens
Kjerkvikveien 29, 7152 KRÅKVÅG	159/20	5	4	Hvert 4. år
Kjerkvikveien 39, 7152 KRÅKVÅG	159/29	30	15	Hvert 2. år
Kjerkvikveien 31, 7152 KRÅKVÅG	159/32			
Kjerkvikveien 27, 7152 KRÅKVÅG	159/123			
Kjerkvikveien 23, 7152 KRÅKVÅG	159/124			
Kjerkvikveien 21, 7152 KRÅKVÅG	159/135			
Kjerkvikveien 25, 7152 KRÅKVÅG	159/136			
Kjerkvikveien 45, 7152 KRÅKVÅG	159/25	5	4	Hvert 4. år
Kjerkvikveien 47, 7152 KRÅKVÅG	159/30	5	4	Hvert 4. år
Kjerkvikveien 35, 7152 KRÅKVÅG	159/79	5	4	Hvert 4. år

Vedtak i saken	Vedtaksdato	Vedtaksnr.
Utslippstillatelse	28.05.2019	
Endring av utslippstillatelse	03.04.2020	20/182
Endring av utslippstillatelse	10.11.2020	20/489
Ferdigattest	12.11.2020	20/541

Ferdigmeldt dato:	av:
13.10.2020	Kystplan AS

- Ansvarlig søker har levert ukvittert gjennomføringsplan. Gjennom dette har ansvarlig søker bekreftet overfor kommunen at dokumentkontroll av samsvarserklæringer/ kontrollerklæringer er gjennomført med tilfredsstillende resultat.
- Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse jf. plan- og bygningsloven § 20-1d).

Klage:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Ørland kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Ørland kommune være behjelpelig med utforming av klage.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler
Ørland kommune