

Ørland kommune
Alf Nebbs gt. 1
7160 BJUGN

Kyrksæterøra 10.11.20

Deres ref: 24470/2020/L42/PETROD

**INNSPILL TIL KLAGEBEHANDLINGEN ETTER VEDTAK OM DISPENSASJON FOR FISKEOLJETANKER
GRØNTVEDT NUTRI, GNR. 174/ BNR. 355.**

KOMMENTAR TIL NABOMERKNADER

Vi viser til oversendte klager på Planutvalgets dispensasjonsvedtak av 13.10.20, og har følgende informasjon, som vi ber Ørland kommune legge til grunn i sin videre behandling.

Transport ut fra Grøntvedt Nutri skal foregå med skip, både for mel og olje.

Det er riktig at forsvaret ikke ønsket å tinglyse rett til en permanent rørgate over Natokaia (gnr. 174/ bnr. 357). En permanent rørgate var mest ønskelig, men det er ingenting i veien for å løse dette med slanger slik det ofte gjøres for lasting/lossing av skip.

Netto transport til/fra Uthaug vil gå ned som følge av etableringen av Nutrianlegget, både til lands og til vanns. Det er mindre tonnasje som skal ut med skip (60% av tonnassen er dampet bort (vann)). I tillegg unngår man transport av 1000 tonn maursyre årlig, som hittil har blitt transportert inn med lastebiler. Når det gjelder klagen fra Aksjon Bevaring Uthaug ønsker vi å påpeke en del feilaktige spekulasjoner rundt sikkerhet:

- Propantanken kan ikke antennes av en uheldig truckfører eller en engangsgrill. Hadde det vært tilfelle hadde ingen kunnet benytte propan som energikilde. Det er dessuten en solid mur rundt tanken, langt utover det som er krav i forskrift. Grøntvedt har fokusert på sikkerhet rundt tanken, også med tanke på tung sjø inn ved uvær. Farer og risikomomenter med propananlegget er behandlet i ROS-analyse for anlegget og ivaretatt.
- Lageret for fiskemel er plassert langt bort fra både propantank og fiskeoljetanker, uten at det egentlig hadde vært nødvendig. Den nevnte risikoen for selvantennning er minimal/ikke eksisterende, all den tid fiskemelet er laget på et helt ferskt avskjær hvor alt fritt fett er tatt ut. Melet er også tilsatt antioxidant, samt lagret på storsekk. For at mel/olje skal kunne selvantenne må det være en harskningsprosess/oksidering som løper løpsk. Antioxidant motvirker denne prosessen og benyttes for å gjøre varen holdbar og lagringsstabil.
- Som et ekstra sikkerhetstiltak benytter Grøntvedt temperaturloggere som monitorerer eventuelle temperaturøkninger mellom og i utvalgte sekker. Disse er koblet opp mot internett med varsling, slik at en eventuell harskningsprosess/varmeutvikling vil fanges opp tidlig.
- Fiskeolje lagret på fiskeoljetankene er ikke å anse som brannfarlig væske da flammepunkt er >60°C. Fiskeolje tilsettes også antioxidant, og tanker har temperaturovervåking for optimal lagringstemperatur/pumpetemperatur.

Avslutningsvis stiller vi spørsmål om aksjonsgruppa har rettslig klageinteresse, og påpeker at Forsvarsbygg ble nabovarslet om tankene 30.06.20.

Med vennlig hilsen
Aage Sørli
Sivilarkitekt mna

Aage Sørli

Kopi: Grøntvedt Nutri AS og Grøntvedt Pelagic AS