

SØRLI ARKITEKTER AS

Aage Sørli Øragata 12A
7200 KYRKSÆTERØRA

Deres ref.

Vår ref.

607/2021/174/263/PETROD

Dato

11.01.2021

FORELØPIG SVAR II, FOR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAK PÅ 174/263

Vi viser til tidligere dialog vedrørende søknaden for propantanken på 174/263, senes ved deres brev av 07.01.2021.

Foreløpig vurdering:

Vi har sett på søknadens anførsler og dokumentasjon, samt ROS-analysen som er mottatt. Disse dokumentene har vi også oversendt til Fosen brann- og redningstjenester IKS (FBRT) , og bedt om deres vurdering - ut fra deres særlige kompetanse mht til sikkerhet. Vi har mottatt en vurdering fra dem, se vedlagte kopi.

Utgangspunkt for ROS-analyse

FBRT stiller spørsmål ved om forutsetningene ved ROS-analysen er riktig, da det i innledningen skrives at tanken er på *virksomhetens* område. Vi ber derfor om at kvalifisert foretak, helst samme firma som har laget ROS-analysen, besvarer dette spørsmålet. Har det betydning at anlegget er plassert på kommunal grunn på et havneområde åpen for almenhenten for ferdsel og bruk? Biltrafikk på kaiområde og veg, båttrafikk i sjø, oppankring av båter, gående og fiskende må tas med i vurderingen.

Sikkerhetssoner

Vi har ikke mottatt kart som viser avgrensning av de ulike sikkerhetssoner, individuelt beregnet. Eksone, indre og midre sone, eventuelt også ytre sone om dette vurderes som relevant feks fordi det er hybler på området, må dokumenteres. Vi ber om at det blir levert kart med inntegnede sikkerhetssoner, samt en vurdering av hva disse betyr - feks for kontroll med, eller begrensinger i, bruken av områdene. Er det aktivitet som ikke kan tillates i disse sonene? Kart og vurdering må være utført av kvalifisert foretak, helst samme firma som har laget ROS-analysen.

Ferdigkontroll

Vi ber også om kopi av dokumentasjon fra uavhengig kontrollør, som viser at ferdigkontrollen er gjennomført med tilfredsstillende resultat, ref. andre avsnitt i brev fra FBRT, eventuelt opplysning om hvorfor dette ikke foreligger.

Vegen videre:

Søknaden er mangelfull og ikke klar for behandling før etterspurt dokumentasjon er mottatt, og det er derfor ingen mulighet for Planutvalgsbehandling 19.01.2021 slik det var planlagt. For å gi mulighet for så hurtig behandling som *mulig*, har vi derfor valgt å utsette møtet i Planutvalget til 26.01.2021. Saken *kan* behandles på dette møtet forutsatt at vi mottar etterspurt dokumentasjonen innen kontortidens slutt 15.01.2021. Om denne fristen er for kort, må saken utsettes til neste Planutvalgsmøte, som pr. dato er satt opp i møtekalenderen 16.02.2021.

Ta kontakt om noe er uklart.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
Enhetsleder

Vedlegg

1 Anmodning om vurdering av sikkerhet ved propantankanlegg på 174/263