

ØRLAND KOMMUNE
Plan og forvaltning

7160 BJUGN

Deres referanse:
Svein Erik Morseth
Saksnr.2020/2902

Vår referanse:
Knut Solheim

Dato:
19.01.2021

Fosen Handelslag AS – Bruksendring fra næring til forretning på gnr. 25, bnr. 101

Søknad om ferdigattest

Viser til innvilget midlertidig brukstillatelse av 13.07.2020.

For søknad om ferdigattest innsendes godkjent radon måling iht. vilkår.

Rapport for utført måling for perioden 22.10.2020 til 04.01.2021 følger vedlagt. Rapporten viser radon verdier godt under anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³, og grenseverdi på 200 Bq/m³.

Det anbefales maksimum 150 m² pr. måler. Arealet for bygget er ca. 957 m², som blir 136 m²/sensor for de 7 installerte sensorene. Vedlagte tegning viser plassering.

Gjennomføringsplan uten endringer følger vedlagt til info.

Vi håper søknaden er tilfredsstillende for ferdigbehandling.

Med vennlig hilsen

Knut Solheim

FOSENHUS AS

Tlf. 926 12 864 / 72 52 70 00

Epost knut@fosenhus.no

Vedlegg

