



ØRLAND KOMMUNE
Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Att: Jan Ola Riseth

Vår dato:	20.01.2021	Vår referanse:	202105719-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:		Marcus Schei Wiseth

Svar på søknad om framføring langs fv.6408 og fv.6406 - Ørland kommune

Viser til henvendelse av 12. januar 21 om nærføring langs fv.6408 og 6406, Uthaugsvaien, i Ørland kommune.

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til nærføring langs fv.6406 og 6408 med Vannledning 225mm, Avløpsledning 160mm og Overvannsledning 500mm ved:

FV. 6406

- ✓ - S1D1 fra ca.m.6543 til ca.m.6931
 - Ledningen skal legges minimum 3 meter utenfor vegens vestlige asfaltkant.
 - Nærføringen skal utføres med graving.
 - Overdekningen til ledningen skal være minimum 60 cm.
 - Graving i fyllingen er ikke tillatt.
 - Hydrant på meter 6857 og påfølgende vannledninger må hensyntas.

FV. 6408

- ✓ - S1D1 fra ca.m.3464 til ca.m.4217
 - Ledningen skal legges minimum 3 meter utenfor vegens vestlige asfaltkant.
 - Nærføringen skal utføres med graving.
 - Overdekningen til ledningen skal være minimum 60 cm.
 - Graving i fyllingen er ikke tillatt.
 - Kummer og stikkrenner på meterverdi 3892 og 3722, må hensyntas.

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 32](#) og [§ 57](#) og «[Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg](#)» av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg](#).

Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg:

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. For indikasjon over aktuelle objekter; søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og lignende på www.vegkart.no.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Vegforvaltning

- Kulturminner og områder med spesielt vern skal hensyntas i henhold til gjeldende lovverk.
- Grunnforholdene i arbeidsområdene er vurdert i planleggingen av arbeidet.

Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren søker om dette til Statens vegvesen. For mer informasjon se link [Arbeidsvarsling](#).

Alle installasjoner, kabler og rør, som ligger i eller står på veggrunn innenfor denne tillatelsen, skal måles inn på åpen grøft i henhold til SOSI-standard og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes inn til postmottak@trondelagfylke.no og merkes med referanse 202105719.

[Ferdigmeldingsskjema](#) skal sendes til Trøndelag fylkeskommune innen 14 dager etter ferdigstilling. Byggherre har ansvar for utført arbeid og eventuelle følgeskader frem til garantitiden er utløpt. Garantitiden starter først når ferdigmeldingsskjema er levert til Trøndelag fylkeskommune, og har varighet på 5 år. Oppfordrer til å sette seg inn i skjemaet før oppstart av arbeidet.

Tillatelsen gis i tidsrommet oppgitt i søknaden, 22.02.2021 – 30.09.2021. Endringer utover dette skal meldes inn til Trøndelag fylkeskommune via skjemaet [Endringsmelding](#).

Byggeleder Lars Arne Lien, tlf. 74179918, kan kontaktes om noe må avklares.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.

Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Marcus Schei Wiseth

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:

Lars Arne Lien, Team Drift storby