

Slamavskiller for HUS

			18 timer oppholdstid (Jordresipient)	9 timer oppholdstid (sjøresipient ofte over 50PE)
Ant. PE	Antall enheter	Vannmengde	Dimensjonerende vannmengde	Dimensjonerende vannmengde
5	1	0,2	0,8	0,4
		Slammengde	Dimensjonerende slammengde	Dimensjonerende slammengde
		0,25	2,5	2,5
			Størrelse på slamavskiller	
			3	3
		1. kammer	2,8	2,6
		2. kammer	0,3	0,1
		3. kammer	0,3	0,1
		Totalt våtvolum	3,3	2,9
			Tømmefrekvens ant ggr pr år	0,5

Slamavskiller for hytte

1,4