

**Fra:** Hans Ola Hovde (hansola@grontvedt-nutri.no)

**Sendt:** 18.02.2021 21:02:10

**Til:** Eide Hans

**Kopi:** Postmottak Ørland; Raaen Emil; Myrvold Tom

**Emne:** PS 13/2021 - Supplerende informasjon til planutvalgsmøte 19.02.2021

**Vedlegg:** Uttalelse tredjepartskontrollør.pdf; Rapport tredjepartskontroll.pdf; Soner snitt.pdf

Hei Hans,

Ber om at denne informasjonen oversendes planutvalgets medlemmer i god tid før møtet i morgen.

Etter vi leste administrasjonens innstilling til saken om vår propantank ser vi behov for å supplere med informasjon rundt de gasstekniske spørsmål som fortsatt virker å foreligge.

Vi har derfor engasjert Isovator/Returgass som er akkreditert tredjepartskontrollør for tiltaket, til å gå gjennom innstillingen og svare opp der det er uklarheter og misforståelser.

Deres tilbakemelding ligger i vedlagt epost, men jeg oppsummerer også kort med egne ord her:

- Det er foretatt uavhengig kontroll uten spesielle merknader til sikkerheten
- Merknader fra DSB og FBRT er generelle og behandler ikke dette spesifikke anlegget slik prosjekteringen og kontrollen gjør.
- Ny temaveiledning har ikke tabell for minsteavstander for denne størrelse anlegg, men i dette tilfellet vil brannveggen rundt tanken nulle ut minsteavstander, i tillegg beskytter den mot fysiske skader fra land og sjø.
- 3. part kontrollør ville akseptert mindre EX soner i dette tilfellet og viser til at risiko for eksplosiv atmosfære på denne lokaliteten er ekstremt lav – ned mot null.
- Prosjekteringen er relevant for anlegget og det er gjort tiltak i form av brannmur mot eksisterende bebyggelse (for å beskytte tank i tilfelle brann i bygningene)
- Det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for drift av anlegget.

Kontrolløren har samtidig jobbet ekstra for å få ferdigstilt rapporten fra ferdigbefaringen på anlegget, slik at denne også er vedlagt denne epost.

Best regards

**Hans Ola Hovde**

Technical Manager



I ☎ Telephone -47 93 40 98 30 | ☎ Office – 47 72 52 30 90 | ✉ [hansola@grontvedt-nutri.no](mailto:hansola@grontvedt-nutri.no) | 🌐 [www.grontvedtnutri.no](http://www.grontvedtnutri.no)