



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

5010/2021/M71/PEROVE

Dato

01.03.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN ØRLAND UNGDOMSSKOLE 01.03.2021

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 02.04.21, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Ørland ungdomsskole
Beskrivelse av objekt	Skole
Tilsynsdato	01.03.2021
Tilbakemeldingsfrist	02.04.2021
Eier	Ørland kommune
Bruker(e)	Ørland Ungdomsskole
Knr/gnr/bnr	5057/67/135
Oppfølging etter forrige tilsyn	Gjennomgang av forrige rapport

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Odd Erik Røstad	Rektor	Ørland Ungdomsskole
Bård Slette	Eiendom drift	Ørland kommune
Sigurd Sigurdsen	Eiendom drift	Ørland kommune
Ole Arnold Sørgård	Enhetsleder	Ørland kommune
Malene Stræte	Leder Forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet ble gjennomført digitalt over Teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Eier kunne ikke vise til rutiner som sikrer at forskriftens § 5 var oppfylt	Det fremkommer under tilsynet at eier må gjennomgå FDV- dokumentasjon for å imøtekomme krav og innhold til intervaller for egenkontroll av sprinkler anlegg. Se NS-EN 12845. Det kunne ikke fremvises FDV-dokumentasjon på røykluker. Denne vil beskrive hvilken virkemåte, samt rutiner og krav til kontroll.	Forskrift om brannforebygging § 5

6.2. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet:

6.3. Andre forhold

Brannvesenet har inntrykk av at det jobbes godt med det brannforebyggende arbeide ved Ørland Ungdomsskole. Det ble under tilsynet stilt spørsmål angående dørfunksjon i rømningsvei. Brannvesenet har sjekket opp kravene og ut ifra vår tolkning er det TEK 97 som er gjeldende forskrift. Etter veiledning til forskrift fra 2007 er det krav om at dør til rømningsvei som er tilkoblet brannvarslingsanlegg åpnes automatisk, skal ha en tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder forsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen.
--

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 02.04.21, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør