



ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54
7169 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

7597/2021/M71/PEROVE

Dato

06.04.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN TUSSELADDEN BARNEHAGE

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 06.04.2021 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43
7159 Bjugn
Fjæraveien 20
7130 Brekstad

Besøksadresse

E-post

Postboks 43

7159 Bjugn

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

postmottak@fbrt.no

Telefon

Internett

Org.nr.

72 51 40 00

www.fbrt.no

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Tusseladden barnehage
Beskrivelse av objekt	Barnehage
Tilsynsdato	06.04.2021
Tilbakemeldingsfrist	Kreves ikke.
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Tusseladden barnehage
Knr/gnr/bnr	5058/165/2
Oppfølging etter forrige tilsyn	Gjennomgang av forrige rapport

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Marianne Hauge	Styrer	Tusseladden barnehage
Petra Heegstra	Brannvernleder	Tusseladden barnehage
Hilde Haugdahl Humstad	Eiendoms og beredskapsleder	Åfjord kommune
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Tilsynet ble gjennomført digitalt på Teams.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funns

6.1. Avvik

Ingen avvik ble konstatert under tilsynet.

6.2. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Nr.	Anmerkning	Kommentar
1	Rapport etter sakkyndig kontroll	I rapport fra Anticimex 21.10.2020 står det i merknadsfeltet: ingen adgang, ikke kontrollert. Eier bes sjekke opp i dette.
2	Uklarhet når hovedombygging er gjort ved barnehagen.	Eier bes sjekke opp mot med byggesak ift. om når hovedombygging er gjennomført.

6.3. Andre forhold

Brannvesenet har inntrykk av det jobbes godt med brannvernarbeidet ved Tusseladden barnehage. Det var en ryddig og fin dokumentasjon som ble fremlagt, som ivaretar rutiner og krav iht. brannvernarbeidet for denne type objekt.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Kreves ikke.

Med hilsen

Per Ove Johansen

