

Fra: Bordevich, Svein Hasse (sveinhasse.bordevich@sweco.no)

Sendt: 09.04.2021 13:23:31

Til: Nordgård Arne

Kopi: Hans Schjølberg; Reitan, Monika Vangstad

Emne: SAK 2020/8445 - Dispensasjonssøknad 159/100

Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8_revidert.pdf; Tidligere utslippssøknad med spillvannsberegninger.pdf

Hei.

Vedlagt finner du dispensasjonssøknad fra PBL § 1-8 i forbindelse med ny vaktmesterbolig på Storslåttøya.

Avløpet fra vaktmesterboligen vil ikke utgjøre mer enn 0,01 l/s pr. person i boligen.

Legger ved avløpsberegninger på hyttene i tidligere innsendt utslippssøknad.

I og med at det her er snakk om så små tilleggsmengder, fra vaktmesterbolig, vil ikke dette være merkbart.

Det at gråvannet fra slamavskiller går ut i en infiltrasjonsgrøft vil bare være et ekstra pluss i denne sammenheng.

Håper dette nå er tilstrekkelig til å vurdere saken

Ha en fortsatt fin dag, og fin helg.

Med hilsen

Svein Hasse Bordevich

Ingeniør

Trondheim, Norge

Mobil +47 95 96 99 19

sveinhasse.bordevich@sweco.no

Sweco Norge AS

Sluppenvegen 19

NO-7037 Trondheim

Telefon +47 73 83 35 00

www.sweco.no



Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)