



Fosen brann- og redningstjeneste IKS
FBRT

STJERN ENTREPRENØR AS

Sjøvegen 10
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

5600/2021/M71/PEROVE

Dato

09.03.2021

RAPPORT ETTER BRANNTILSYN SAGA MONSTAD

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 08.03.21 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 15.04.2021, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

Telefon

72 51 40 00

7159 Bjugn

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Fjæraveien 20

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Saga Monstad
Beskrivelse av objekt	Forsamlingslokale, bar og catering
Tilsynsdato	08.03.21
Tilbakemeldingsfrist	15.04.21
Eier	Saga Monstad
Bruker(e)	Hos oss – Catering & Selskapsmat AS
Knr/gnr/bnr	5058/59/61
Oppfølging etter forrige tilsyn	

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Helge Stjern	Eier/Prosjektleder	Stjern Entreprenør
Rune Sundet	«Vaktmester»	Stjern Entreprenør
Malene Stræte	Leder forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funns

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Eier kunne ikke dokumentere at forskriftens § var oppfylt	Det kunne ikke under tilsynet fremvises dokumentasjon på egenkontroll av branntekniske installasjoner.	Forskrift om brannforebygging § 5

6.2. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet:

6.3. Andre forhold

Brannvesenets inntrykk er at det brannvernforebyggende arbeidet ved Saga Monstad er godt ivaretatt. Bruker var ikke representert under tilsynet og vil ved neste tilsyn være fokus fra brannvesenets side. Vi minner om at bruker må fremlegge dokumentasjon etter Forskrift om brannforebygging § 13 ved neste tilsyn.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 15.04.21 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør



Norsk Brannsikring

Branneteknisk Service

Kontroll og servicedokumentasjon for Brannslukkere NS 3910

Kundenavn:	Stjern Entreprenør AS	Kontaktperson:	Svein Erik Aune	Dato:	13.08.2020
Kundnr.	30082	Telefon:	90174070	Mnd.	August
Adresse:	Sjøveien 10	Leveringsadresse:	Åfjord		
Post adresse:	7170 Åfjord	Telefon:	72530610	E-post:	

Utførende firma:	Norsk Brannsikring	Serviceperson:	Sigmund Hov	Reg.nr.	G-574
Adresse:	Industriveien 31	E-post:	sigmund.hov@norskbrannsikring.no		
	7080 Heimdal	Tlf.	90542500		

Nr.	Plassering	Fabrikat	Type	Slokke middel	Prod.år	Dato for vedlikehold		Neste kontroll	Kommentarer
						Tillegg B	Tillegg C		
1	Administrasjonsbygg, 1.etg. garderobe	Presto	PG 6	Pulver	-82	08.2020	05.2001	Aug.-21	
2	Administrasjonsbygg, 1.etg.	Suveren	PG 6	Pulver	-91	08.2020	05.2001	Aug.-21	
3	Administrasjonsbygg, 2.etg.	Presto	PG 6	Pulver	-82	08.2020	05.2001	Aug.-21	
	Lagerbygg								
20	Lagerbygg, 1.etg.	Orex	PG 6	Pulver	-01	08.2020		Aug.-21	
21	Lagerbygg, 1.etg.	Skuteng	GNGA3	Pulver	-01	08.2020		Aug.-21	
22	Lagerbygg, 1.etg. verksted	Skuteng	GNGA3	Pulver	-01	08.2020		Aug.-21	
24	Lagerbygg, 1.etg. verksted	Fire 24	PG 6	Pulver		08.2020		Aug.-21	
23	Lagerbygg, 2.etg.	NoFlame	P6 G	Pulver		08.2020		Aug.-21	
	Reserve								
	Lager,	Div	PG 6	Pulver					
	Lager	Div.	PG 2	Pulver		08.2020		Aug.-21	2 stk
	Lager	Div.	PG 12	Pulver		08.2020		Aug.-21	2 stk



Norsk Brannsikring

Branteknisk Service

Nr.	Plassering	Fabrikat	Type	Slokke middel	Prod.år	Dato for vedlikehold		Neste kontr.	Kommentar
	Gammelsaga					Tillegg B	Tillegg C		
40	Barlokale	GK	PS 6	Pulver	-03	08.2020		Aug.-21	
41	Barlokale	GK	PS 6	Pulver	-03	08.2020		Aug.-21	
42	Barlokale	GK	PS 6	Pulver	-03	08.2020		Aug.-21	
43	Kjøkken	Sumstic	PE6 G	Pulver	-05	08.2020		Aug.-21	
44	Båthall	Presto	PG 2	Pulver	-01	08.2020		Aug.-21	
45	Båthall	Skuteng	PA 6	Pulver	-99	08.2020		Aug.-21	
	Kjøretøy								
31	Bil, Volvo VH-61539	Presto	PG 3	Pulver	-14	08.2020		Aug.-21	
34	Lastebil, VH-14468	Housgard	PG 6	Pulver	-08	08.2017		Aug.-20	Borte
35	Lastebil, VH-14468	Presto	PG 3	Pulver	-08	08.2017		Aug.-20	Borte
41	Laster, Volvo L70F	Gloria	F2	Pulver		08.2019		Aug.-20	Borte



Norsk Brannsikring

Branteknisk Service

Nr.	Plussering	Fabrikat	Type	Slokke middel	Prod.år	Dato for vedlikehold		Neste kontr.	Kommentar
	Brakker 1.etg.					Tillegg B	Tillegg C		
1	H-01	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
2	H-02	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
4	H-04	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
7	H-07	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
8	H-08	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
11	H-11	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
12	H-12	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
14	H-14	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
17	H-17	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
18	H-18	Fire 24	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
20	H-20	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
21	H-21	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
22	H-22	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
23	H-23	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	



Norsk Brannsikring

Branteknisk Service

Nr.	Plassering	Fabrikat	Type	Slokke middel	Prod.år	Dato for vedlikehold		Neste kontr.	Kommentar
	Brakker 2.etg.					Tillegg B	Tillegg C		
25	H-25	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
26	H-26	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2019		Aug.-20	
27	H-27	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2019		Aug.-20	
28	H-28	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2019		Aug.-20	
29	H-29	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
30	H-30	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
31	H-31	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
32	H-32	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
33	H-33	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
34	H-34	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
35	H-35	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
36	H-36	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
37	H-37	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	
39	H-39	Orex	PG 6	Pulver	-12	08.2020		Aug.-21	



Norsk Brannsikring

Branneteknisk Service

Kontroll og servicedokumentasjon for brannposter NS 671-3

Kundenavn:	Stjern Entreprenør AS	Kontaktperson:	Svein Erik Anne	Dato:	13.08.2020
Kundenumr.	30082	Telefon:	90174070	Mnd.	August
Adresse:	Sjøveien 10	Leveringsadresse:	Åfjord	E-post:	
Post adresse:	7170 Åfjord	Telefon:	72530610		

Utførende firma:	Norsk Brannsikring	Serviceperson:	Sigmund Hov	Reg.nr.	G-574
Adresse:	Industriveien 31	E-post:	sigmund.hov@norskbrannsikring.no		
	7080 Heimdal	Tlf.	90542500		

	Brannpost nr.1 1. etg, trappgang 3/4" 25 mtr.	Brannpost nr.2 Gammelsaga 3/4" 25 mtr.					
Ustytret er lett tilgjengelig, uten skader eller lekkasjer	X		Lekk i nav				
Bruksanvisningen er tydelig og leslig							
Plasseringen er tydelig merket med skilt etc.	X	X					
Braketter på vegg er ok							
Vanngjennomstrømmingen er jevn og tilstrekkelig	X	X					
Slangen fri for sprekker etc.	X	X					
Slangeklemmer / oppbindingen er korrekt	X	X					
Slangetrommel roterer fritt i begge retninger	X	X					
Ved svingbar trommel, spindel roterer og kan svinge							
Stengeventilen er korrekt og fungerer	X	X					
Rørtilførselen er korrekt	X	X					
Skapet er i orden og ikke skadet	X	X					
Strålerøret er korrekt og lett å bejlene	X						
Alle slangeføringer er korrekt og solid festet	X	X					
Slangesystemet er alltid klart til bruk	X	X					
Slangen trykktestes hvert 5. år							
Kastelengde							

Års - Kontroll LPG Anlegg				
Navn:	STERN AS		Dato:	27.08.2020
Gate:			Post nr/sted:	7170 ÅFJØRD
Hus nr.			Etg.:	
Dokumentasjon	Ja	Nei	Merknad	
Komplett intern kontrollhåndbok	https://portal-sca.nippongases.com/irj/portal	☐		
Gyldig oppbevaringstillatelse		☐		
Gassansvarlig		☐		
Annen oppbevaring av brannfarlige vare		☒		
Branninstruks, inkl. varslingsplan	☒	☐		
Dokumentasjon, bruks- og monterings anvisninger	☒	☐		
Revisjonsintervaller (beholder/sikkerhetsventil/annet utstyr)	☒	☐		
CE-Merket utstyr	☒	☐		
Kontroll	OK	Avvik	Merknad	
Oppbevaring:				
Avlåsing/merking	☒	☐		
Adkomst, Sikkring av flasker også mot påkjøring, skapets tilstand	☒	☐		
Merking av gassens plassering og type	☒	☐		
Ventilasjon av oppstillingsplasser og flasker	☒	☐		
Utvendig:				
Generell tilstand, forhold rundt utstyret	☒	☐		
Endring på rørsystem	☒	☐	Ingen	
Tetting mellom gassrør og varerør	☐	☐		
Inspiserbare skjøter	☒	☐		
Plugging av ubrukte kurser	☒	☐	Ingen	
Gass slanger (tilstand, lengde, tilkoplinger ol.)	☒	☐	BYTTET	
Funksjon magnetventil	☐	☒	Mangler	
Ventilasjon av oppstillingsplasser for brukerutstyr og flasker	☒	☐		
Brennbart material rundt beholder/utstyr	☒	☐		
Rør oppheng / rør - trasé	☒	☐		
Tetthetsprøving (rør/annet utstyr)	☒	☐	SPRAY	
Regulator funksjon (trykk/sav/sbv)	☒	☐	30 mbr.	

2

SJEKKLISTE BRANNVERNUTSTYR SAGA

Alt brannvernutstyr på Saga Monstad, skal kontrolleres minimum 4. ganger pr. år.
Dette utføres av verneombud for Stjern sine firmaer på Monstad industriområde.
Det skal kvitteres for at sjekk er utført i brannvernperm som står oppe på høyskap
Høyre side rett innenfor dør til kjøkken.

Med kontroll menes: Sjekk at manometer på brannslukkingsapparat er på grønn.

Snu brannslukkingsapparat opp ned og hør at pulver er flytende.

Sjekk at lys i alle nødutgangskilt virker

Brannsentral ved kjøkkeninngang er ok

Hvis det er noen av disse punktene som ikke er i orden.

Kontaktes Rune Sundet mob. 98617217

Åfjord 07.04.21

Rune Sundet

Leder lager/transport

Stjern Entreprenør AS

Stjern AS		Kvalitetssikring	
	Saga	Side 1 av 1	Dok.nr. S 2-04.1
	Kvalitetssikring	Rev.nr. 0	Gyldig fra: 27.08.13
	Instruks	Sign.: R.S.	Godkj.: H.S.

SJEKKLISTE SAGA

UTFØRES AV VERNEOMBUD TOMTA STJERN AS

Hva	Handling	Utført/Dato
Brannsentral	sjekk display om feilmeldinger	
Brannmeldere	sjekk at diode blinker	
Brannslukkere	sjekk manometer, rist og snu apparat	
Nødutganger	sjekk at disse er tilgjengelig og nødlys fungerer	
Gassbeholdere	sjekk at ingen er lagret inne	
KS-perm	sjekk denne er komplett	