

Fra: Per Ove Johansen (Per.Ove.Johansen@fbrt.no)

Sendt: 13.04.2021 10:45:15

Til: Humstad Hilde Haugdahl; Hauge Marianne

Kopi: Stræte Malene

Emne: SV: Anticimex rapport

Vedlegg:

Hei.

Da er det saken oppklart.

Note: Kan være lurt for dere se på rutiner rundt mottak av service rapporter. Dette ville dere ha fanget opp om disse var tilstrekkelig.

Det vil også si at det ikke ble gjennomført årskontroll på slukkemateriell ved Tusseladden barnehage i 2020, noe som egentlig kvalifiserer til avvik iht forskriftens § 5.

Men, siden rapporten er sendt legger jeg inn mailutveksling som dokumentasjon i saksmappa og vil bli fulgt opp ved neste tilsyn.

Mvh

Per Ove Johansen

Branninspektør

Forebyggende avd.



FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Fjæraveien 30

7130 Brekstad

Sentralbord: 72 51 40 00

Mobil: 48174627

E-post fra og til Fosen brann- og redningstjeneste IKS er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Humstad Hilde Haugdahl

Sendt: mandag 12. april 2021 14:38

Til: Per Ove Johansen <Per.Ove.Johansen@fbrt.no>; Hauge Marianne <Marianne.Hauge@afjord.kommune.no>

Emne: Vs: Anticimex rapport

Hei.

Videresender svar fra Anticimex v/Oskar.



**ÅFJORD
KOMMUNE**

Hilde Haugdahl Humstad

Eiendom- og beredskapssjef

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Oskar Saugestad <Oskar.Saugestad@anticimex.no>
Sendt: mandag 12. april 2021 14:28
Til: Humstad Hilde Haugdahl <hjh@afjord.kommune.no>
Emne: SV: Anticimex rapport

Hei. Jeg beklager denne glippen. Teksten på PDF rapport som du får er standard tekst som jeg ikke får endret før sending av rapport. Jeg skulle selvfølgelig ha informert deg om manglende kontroll i egen mail, men det ble dessverre ikke gjort på kontrolldagen og da ble det glemt. Håper jeg får rettet opp dette ved neste kontrollrunde. Mvh. Oskar

Fra: Humstad Hilde Haugdahl <hjh@afjord.kommune.no>
Sendt: fredag 9. april 2021 15:16
Til: Oskar Saugestad <Oskar.Saugestad@anticimex.no>
Kopi: Per Ove Johansen <Per.Ove.Johansen@fbrt.no>; Hauge Marianne <Marianne.Hauge@afjord.kommune.no>; Firmapost <Firmapost@anticimex.no>
Emne: Anticimex rapport

[EKSTERN EPOST] IKKE klikk på linker eller vedlegg med mindre du kjenner til avsender og vet at innholdet er sikkert.

Hei.
Vi har hatt mange digitale branntilsyn nå på mars/april, deriblant i Tusseladden Barnehage på Roan. Tilstede FBRT, bruker og eier.

Din rapport på 3djemannskontroll av håndslukkere og brannslanger lå med som dokument. Spørsmål kom til merknad i din rapport fra 21.10.20 "Ikke tilgang ikke kontrollert". Visste ikke svaret da, men har nå lest rapporten som er så lik alle de andre, men fant forklaringa i ei veistenging/vedlikehold, ref. innlimt bilde.

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted:
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar: Barnehagen var ikke tilgjengelig på kontrolltidspunkt pga veistenging/vedlikehold

Det betyr jo rett å slett at du ikke har vært der.

Med mottak av denne rapporten sammen mange andre, så hadde jeg faktisk tillit til at kontrollen var gjennomført, som det står innledningsvis - Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernmateriell m.v....

Synes dette ble en veldig merkelig måte å gjøre det på.
Hører fra deg.



Hilde Haugdahl Humstad

Eiendom- og beredskapssjef

hilde.haugdahl.humstad@afjord.kommune.no

909 45 914 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.